



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.Ia-4261/ 2a /20

Busko-Zdrój, dnia 2019-03-20

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY KAZIMIERZA WIELKA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **obszarową ocenę jakości wody** na terenie **gminy Kazimierza Wielka za rok 2019.**

Monitoring jakości wody do spożycia (parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Kazimierza Wielka objęte są wodociągi:

- Działoszyce
- Łękawa
- *oraz prowadzony jest częściowy zakup wody z wodociągów Czarnocin, Stary Korczyn, Pałecznicza*

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi Działoszyce, Łękawa jest:

- **Związek Międzygminny "Nidzica"**
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
„NIDZICA”
w Kazimierzy Wielkiej**

WPLYNĘŁO

2020 -03- 23

Skierowane

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

A24

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Związek Międzygminny "Nidzica" 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12	Działoszyce (2 346 m ³ /dobę)	2 351,3 m ³ /dobę	-
		Łękawa (5,3 m ³ /dobę)		Lampa UV
		Zakup wody z wodociągów: - Czarnocin - Stary Korczyn - Palecznica		

4. Łączna liczba ludności gm. Kazimierza Wielka zaopatrywana w wodę: **11 600** osób

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Związek Międzygminny "Nidzica" 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12	Działoszyce	Ib/130/N/19 z dn. 25.03.19 – Urząd Miasta i Gminy Działoszyce Ib/239/N/19 z dn. 17.06.19 – Apteka Skalbmierz Ib/367/N/19 z dn. 20.09.19 – Szkoła Podstawowa Kamieńczyce Ib/456/N/19 z dn. 09.12.19 – Liceum Ogólnokształcące Kazimierza Wielka L.HS.9051.1.924.2019 z dn. 22.11.19 – Szkoła Podstawowa Działoszyce SB/02515/01/19 z dn. 15.01.19 – Szkoła Podstawowa Skalbmierz SB/15859/02/19 z dn. 22.02.19 – Cukiernia Kazimierza Wielka SB/25401/03/19 z dn. 19.03.19 – Z-d fryzjerski, ul. Kolejowa 1a Kazimierza Wielka SB/49995/05/19 z dn. 21.05.19 – Szkoła Podstawowa Topola SB/64926/06/19 z dn. 24.06.19 – Market PAELO Kazimierza Wielka SB/75759/07/19 z dn. 15.07.19 – Osrodek Zdrowia Działoszyce SB/86881/08/19 z dn. 14.08.19 – Urząd Miasta i Gminy Działoszyce SB/100819/09/19 z dn. 17.09.19 – Liceum Ogólnokształcące Kazimierza Wielka SB/133075/11/19 z dn. 28.11.19 – Dziekanowice 81 SB/147576/12/19 z dn. 30.12.19 – Dziekanowice 85 SB/37783/04/19 z dn. 17.04.19 – Urząd Miasta i Gminy Działoszyce SB/123026/11/19 z dn. 06.11.19 – siedziba ZM Nidzica
	Łękawa	Ib/80/N/19 z dn. 25.03.19 – Blok Mieszkalny Łękawa Ib/176/N/19 z dn. 29.04.19 – Blok Mieszkalny Łękawa SB/49994/05/2019 z dn. 21.05.19 – Łękawa 81/6 SB/133072/11/2019 z dn. 28.11.19 – Łękawa 80/1 SB/123027/11/2019 z dn. 11.06.19 – SUW Łękawa

	Zakup wody z wodociągu: - Pałecznicza	<i>Sprawozdania sieć Pałecznicza:</i> Ib/ 132/N/19 z dn.25.03.19 – Gunów Kolonia 33 Ib/ 366/N/19 z dn.20.09.19 – Gunów Kolonia 33 Ib/ 403/N/19 z dn. 15.10.19 – Gunów Kolonia 38
--	---	---

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągów zaopatrujących gminę Kazimierza Wielka, tj. wodociąg publiczny Działoszyce i wodociąg publiczny Łękawa wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Jedynie w wodzie zakupywanej z wodociągu Pałecznicza powiat proszowski woj. małopolskie, w 1 przypadku stwierdzono przekroczenie parametrów bakteriologicznych tj. bakterii grupy coli =19 oraz escherichia coli = 19. PPIS w Busku – Zdroju wydał zakaz w zakresie korzystania z wody dla msc Gunów Kolonia w dniach od 18.09.19r. do dnia 20.09.19r. Podjęte przez właściciela/zarządcę wodociągu Pałecznicza prace polegające na dezynfekcji sieci i jej płukaniu doprowadziły do poprawy jakości wody, co potwierdziły dodatkowe wyniki badań.

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2019r. prowadzono postępowanie administracyjnego dla wodociągu publicznego Pałecznicza powiat proszowski woj. małopolskie. Wydano zakaz w zakresie korzystania z wody oraz 1 decyzję z nałożeniem opłaty.

8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia w wodociągów publicznych Działoszyce i Łękawa wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Działania naprawcze były podejmowane w związku z wystąpieniem przekroczenia parametrów bakteriologicznych wody na sieci wodociągu publicznego Pałecznicza powiat proszowski woj. małopolskie. Właściciel/zarządca wodociągu Pałecznicza, aby poprawić jakość wody dostarczanej konsumentom prowadził prace polegające na dezynfekcji wody podawanej do sieci wodociągowej oraz płukaniu sieci. Z uwagi na nieprzewidywalność wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody konieczne jest stałe monitorowanie jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właściciela/administradora urządzenia wodociągowego oraz przeanalizowanie przez producenta wody swoich działań eksploatacyjnych w celu wykluczenia czynników mających

wpływ na jakość wody. Waznym, elementem kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe – kanalizacyjne jest prowadzenie zapisów z prowadzonych napraw, modernizacji i innych prac ingerujących np. w system uzdatniania wody.

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2019r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu wójtowi / **burmistrzowi** / prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

MS/KP

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr. inż. Grzegorz Wojciechowski

Otrzymują:

1. Związek Międzygminny „Nidzica”
ul. Zielona 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
3. a/a