



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 10.12.2020 r.

KOMUNIKAT nr 34/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z
wodociągu publicznego Proszowice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice
zlokalizowane na nitce przesyłowej do Kościelca z Jakubowic

w dniu 10 grudnia 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Proszowice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice zlokalizowane na nitce przesyłowej do Kościelca z Jakubowic ze względu na przekroczenie parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego.

Przekroczenie parametru mikrobiologicznego dotyczy najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli, która wynosi:

- Zespół Szkół Kościelec, 32-100 Proszowice - 2 NPL/100 ml

Komunikat został wydany w oparciu o sprawozdanie z badań wody z dnia 10.12.2020 r. oraz korespondencję z Urzędem Gminy i Miasta Proszowice z dnia 10.12.2020 r.

**Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga
przegotowania**

Woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet,
sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w
zmywarkach itp.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Monika Kowalska-Maj
Z up. mgr inż. Monika Kowalska-Maj
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.