



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

NHS. 9020.14.65.21

Busko-Zdrój, dn. 27.05.2021r.

Związek Międzygminny NIDZICA
ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka
zmgn@nidzicakw.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje w trybie pilnym o **nieprawidłowych zmianach mikrobiologicznych** w sieci wodociągowej Pałecznicza zasilanej z Ujęcia Wody w Pałecznicy gm. Pałecznicza powiat Proszowice.

Zgodnie z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach oraz na podstawie sprawozdania cząstkowego z badania LW//1216/N/2021/2 z dnia 27.05.2021r. stwierdzono w badanej próbce wody:

- Bakterie grupy coli w ilości powyżej 80 jtk/100ml
- Enterokoki kałowe w ilości 10 jtk/100ml
- Mętność 3,4 NTU

przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 j.t.k dla obu paramentów bakteriologicznych oraz wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana tylko do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak splukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania p/pożarowe.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wprowadza **zakaz w zakresie korzystania z wody do spożycia z sieci wodociągowej Pałecznicza dla miejscowości Gunów Kolonia** do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Załącznik komunikat nr 5/2021 PPIS w Proszowicach oraz sprawozdanie LW//1216/N/2021/2 z dnia 27.05.2021r.

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
umig@kazimierzawielka.pl
2. Związek Międzygminny NIDZICA ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka
zmgn@nidzicakw.pl,
3. a/a

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
„NIDZICA”**
w Kazimierzy Wielkiej

2021 -05- 28

WPLYNĘŁO

POLSKA
STOWIECZKA ODZYWKOWA
NIEPODLEGŁOŚCI

wiepodległa

Skierowano do A. Sawero



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH

Proszowice, dnia ²⁷.....05.2021 r.

KOMUNIKAT nr 5/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Pałecznicza zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Pałecznicza: Bolów, część miejscowości Cuszów, Ibramowice, Łaszów, część miejscowości Nadzów, Niezwojowice, Pałecznicza, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Winiary oraz miejscowości gminy Proszowice korzystające z wody zakupionej z wodociągu publicznego Pałecznicza tj.: Szczytniki, Szczytniki Kolonia, Makocice, Gniazdowice, Kadzice, Ostrów, część Klimontowa, Teresin, część Opatkowic, część Jazdowiczek, Posiłów.

w dniu 27 maja 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, z wodociągu publicznego Pałecznicza zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Pałecznicza: Bolów, część miejscowości Cuszów, Ibramowice, Łaszów, część miejscowości Nadzów, Niezwojowice, Pałecznicza, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Winiary oraz miejscowości gminy Proszowice korzystające z wody zakupionej z wodociągu publicznego Pałecznicza tj.: Szczytniki, Szczytniki Kolonia, Makocice, Gniazdowice, Kadzice, Ostrów, część Klimontowa, Teresin, część Opatkowic, część Jazdowiczek, Posiłów, W dniu 25.05.2021 r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Pałecznicza, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano w punkcie zgodności – ujęcie ul. Małopolska, 32-109 Pałecznicza.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenia badanych parametrów tj.:

- stwierdzono przekroczenie wartości mętności w ilości 3,4 NTU (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/1216/N/2021/1 z dnia 26.05.2021 r.).
- stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości powyżej 80 jtk/100 ml (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/1216/N/2021/2 z dnia 27.05.2021 r.),
- stwierdzono przekroczenie liczby enetrokoków kałowych w ilości 10 jtk/100 ml (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/1216/N/2021/2 z dnia 27.05.2021 r.).

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: splukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Banda
mgr inż. Katarzyna Banda

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o braku przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonego parametru wody z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Dział Laboratoryjny

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

tel. (12) 25 49 404 <https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl

REGON: 000297394

NIP: 677-10-27-767

Nr księgi rejestrowej: 000000024351

Oddział Laboratoryjny Badania Wody

Znak sprawy: LW.9052.1.867.2021

Kraków, dnia 27 MAJ 2021



AB 601

Sprawozdanie cząstkowe z badań nr: LW/1216/N/2021/2

Klient: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice

Rodzaj próbki¹⁾: woda do spożycia przez ludzi

Kod próbki: 1216/N

Nr protokołu pobrania próbki¹⁾: HK.903.77.2021

Miejsce pobrania próbki¹⁾: Wodociąg publiczny Paiecznica, ujęcie ul. Małopolska
32-109 Paiecznica

Cel badania: ocena jakości próbki wody pobranej zgodnie z „Planem pobierania próbek wody na 2021 rok”

Próbka pobrana przez przedstawiciela PSSE w Proszowicach w dniu¹⁾ 25.05.2021r.

Metoda pobierania próbki¹⁾: mikrobiologii- PN-EN ISO 19458:2007
fizykochemia i tryt- PN-ISO 5667-5:2017-10

Data przyjęcia próbki: 25.05.2021 r.

Stan próbki: prawidłowy

Data wykonania badań: 27.05.2021 r.

¹⁾ Informacje dostarczone przez klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyników

Wyniki badań mikrobiologicznych
(A)-wyniki badań objęte Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Parametr	Wynik badania ¹⁾		Wartość parametryczna ²⁾	Jednostka	Metodyka badawcza
Liczba bakterii grupy coli	powyżej 80	A	0	jbk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba <i>Escherichia coli</i>	0	A	0	jbk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba enterokoków kalowych	10	A	0	jbk/100 ml	PN-EN ISO 7890-2:2004 Metoda filtracji membranowej



Autoryzował

²⁾ Wartości parametryczne według:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

¹⁾ Dla ilościowych metod mikrobiologicznych niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$, zapewniając poziom ufności ok. 95%.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek.


Oszacowana niepewność pomiaru nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi do Dyrektora WSSE w Krakowie, ul. Prądnicza 76, 31-202 Kraków.

Uwagi: bez uwag

Sporządził: Magdalena Zajęga



Zatwierdził

Otrzymują:

1. PSSE w Proszowicach
2. a/a

Koniec sprawozdania z badań