



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebus

Busko-Zdrój, dnia 22.06.2021r.

Znak: NHS.9020.14.66.21

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Działoszycy.**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozdania z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania **LBW/117/1/21** z dnia 21.06.2021r. (otrzymanego w dniu 21.06.21r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Działoszycy

U z a s a d n i e n i e :

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 21.06.2021r. Nr sprawozdania **LBW/117/1/21** z dnia 21.06.2021r. z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej, ul. S. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

MS/KP

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań Nr LBW/117/1/21

Otrzymują:

1. Związek Międzygminny „Nidzica”, ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, 28-500 Kazimierza Wielka

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszycach, 28-440 Działoszycy

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz

4. Wójt Gminy Słaboszów, 32-218 Słaboszów

5.a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
„NIDZICA”
w Kazimierzy Wielkiej

2021-06-28

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Skierowano do

[Signature]