



Kazimierza Wielka 02.08.2011

ZM/JRP/DT/341-1/22/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1

Czy pompa wyporowa typu ORKAn5/4" produkcji INWAP w Brzegu z dolnym układem ssąco-tłoczącym wyposażona w rozdrabniacz z funkcją 100% rozdrabniania i napowietrzania ścieków oraz posiadająca wszystkie parametry zawarte w specyfikacji, gwarantująca bezawaryjną pracę systemu kanalizacji ciśnieniowej jest dopuszczona do przetargu (patrz rysunek)?

Pytanie nr 2

Czy pompownia domowa typu PD PES0,8/2,2-ZL-ORKAn produkcji INWAP posiadająca zmodernizowany zbiornik z komorą mokrą wraz z zespołem zaworów i zasuwą nożową wykonywana w systemie zawieszonym ułatwiającym montaż i demontaż urządzeń z poziomu terenu, jako najbardziej nowoczesne rozwiązanie techniczne (patrz rysunek pompowni) jest dopuszczona do przetargu?

Odpowiedź 1 i 2. Pompownia domowa PD PES0,8/2,2-ZL –ORKAn wraz z pompą ORKAn5/4” jest dopuszczona do przetargu, jako UZT o porównywalnych parametrach z zastosowanym w projekcie oraz o nowszych rozwiązaniach ułatwiających eksploatację.