



Kazimierza Wielka 26.08.2011

ZM/JRP/DT/341-1/34/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.

Prosimy o zmianę zapisu Subklauzuli 14.7 pkt. (b) warunków szczególnych z 45-dniowego terminu płatności, na 30-dniowy termin płatności, gdyż obecny zapis przeczy obowiązującej przed zapisami umownymi Ustawie o terminach zapłaty.

Odpowiedź: Klauzula 14.7 przyjmuje brzmienie: kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.

Pytanie 2.

W SIWZ pkt.9 podane są wymagane terminy realizacji dla poszczególnych elementów robót. Data zakończenia dla oczyszczalni ścieków w Działoszycach to II kwartał 2012 r.

- A) Prosimy o podanie procedury odbioru wykonanej oczyszczalni?
- B) W przypadku braku dostarczonej ilości ścieków na jakim medium zostanie wykonany rozruch oczyszczalni?,
- C) Jak będzie sprawdzany uzyskany efekt oczyszczania ścieków?
- D) Kiedy nastąpi przejęcie oczyszczalni przez Zamawiającego?

Odpowiedź: A) Odbiór oczyszczalni ścieków zostanie przeprowadzony wg. Procedur określonych w Warunkach kontraktowych dla budowy dla robót inżynierjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008

B) Rozruch zostanie wykonany na ściekach dopływających kanalizacją sanitarną, budowaną równoległe z oczyszczalnią.

C) Efekt oczyszczania ścieków należy potwierdzić badaniami ścieków surowych i oczyszczonych wykonanymi przez akredytowane laboratorium i potwierdzone opinią PIOŚ. Jakość ścieków oczyszczonych winna odpowiadać wymaganiom zawartym w decyzji pozwolenie wodno-prawne.

D) Przejęcie oczyszczalni przez Zamawiającego nastąpi pod dokonaniu odbioru końcowego oczyszczalni i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony

Pytanie 3.

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 2 Formularza Aktu Umowy, poprzez zmianę pierwszeństwa dokumentów tak aby warunki Szczególne, które to zmieniają i uszczegółwiają Warunki Ogólne, były dokumentem drugim w kolejności - po Akcie Umowy

Odpowiedź: Zmiana **Wzór umowy popr1.**

Pytanie 4.

Prosimy o zmianę zapisu klauzuli 2.4., gdyż powoływana w niej ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane przestała obowiązywać, i obecnie kwestia gwarancji zapłaty jest uregulowana w KC w art. 649¹- 649⁵., gdzie Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wiarytelności.

Odpowiedź: Klauzula 2.4 otrzymuje brzmienie: Zgodnie z artykułami od 6491 do 6495 Kodeksu Cywilnego, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:

- a) Wyznaczony przez Wykonawcę termin do uzyskania gwarancji zapłaty będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy.
- b) Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wiarytelności.

Pytanie 5.

Prosimy o podanie procentowego udziału współfinansowania projektu z Funduszu Spójności.

Odpowiedź: Udział współfinansowania projektu z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.