



Kazimierza Wielka 30.08.2011r

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 35

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ:

Uzupełnienia do wprowadzenia do przedmiarów dot. Budowy oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach:

w poz. 93 przedmiaru robót „Technologia”

jest

Wycena producenta - Dostawa prasy odwadniania osadu Monobelt NP08 CEK wraz z zestawem dozowania polielektrolitu CMP10-XL

ma być:

Wycena producenta - Dostawa prasy odwadniania osadu Monobelt NP08 CEK wraz z zestawem dozowania polielektrolitu CMP10-Xli przenośnikiem śrubowym

w poz. 95 przedmiaru robót „Technologia”

jest

Wycena producenta - Dostawa stacji higienizacji osadu typ MHIG-03 z zasobnikiem i wózkiem do transportu worków z osadem

ma być:

Wycena producenta - Dostawa stacji higienizacji osadu typ MHIG-03 z zasobnikiem i wózkiem do transportu worków z wapnem

W poz. 112 przedmiaru robót „Technologia” należy wykreślić słowa „w zbiorniku zlewnym” .
(Pozycja dotyczy montażu rusztów, których dostawa wyceniona jest w poz. 111 przedmiaru.)

W poz. 121 przedmiaru robót „Technologia” należy słowo „Dostawa” zamienić na „Montaż”.
(Pozycja dotyczy montażu mieszadła, którego dostawa wyceniona jest w poz. 120 przedmiaru.)