



Kazimierza Wielka 07.09.2011

ZM/JRP/DT/341-1/49/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 39

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego „NIDZICA” odpowiedzi na pytania do w/w przetargu - znak pisma - ZM/JRP/DT/341-1/44 11 można wywnioskować, iż Zamawiający dokonał wyboru przed przetargiem wskazując jednego dostawcę urządzeń zbiornikowo-tłocznych, tj. firmę INWAP, podając takie szczegółowe wymagania jak:

„Zbiornik UZT powinien być wykonany z PEHD i posiadać zmniejszoną komorę mokrą (dolna część zbiornika), co ma poprawić jakość ścieków poprzez zwiększoną rotację oraz pozostawiać minimalną ilość ścieków do 30 litrów w zbiorniku po wypompowaniu. Pompa wyporowa musi posiadać uszczelnienie mechaniczne gwarantujące szczelność pompy dla ciśnienia do 1 MPa, a także rozdrabniacz o średnicy minimum 125mm, gwarantujący nie blokowanie się pompy i rozdrabnianie takich elementów jak pieluszki jednorazowe, szmatki, chusteczki do mycia rąk, prezerwatywy i itp. Posiadanie takiego rozdrabniacza pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji pompowni poprzez zmniejszenie ilości interwencji, Układ sterowania pompą wyporową dla UZT musi regulować pracę pompy za pomocą dwóch, dzwonów hydr os ta tycznych (P1 - praca pompy; P2 - praca pompy rezerwowa + alarm]”

Podane powyżej informacje o urządzeniach zbiornikowo-tłocznych firmy INWAP łącznie z parametrami pompy i zbiorników znajdują się w Załączniku nr 29 i powinny stanowić przykładowe rozwiązania, również dopuszczone do przetargu. Celem art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne (przy przestrzeganiu art. 7 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) także tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązanie równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie do przetargu innych producentów przepompowni przydomowych, produkujących urządzenia zbiornikowo-tłoczne wyposażone w: zbiorniki z PEHD z dnem soczewkowym, półkolistym lub skośnym zapobiegającym sedymentację osadów, w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej przepompowni, pompę wyporową zamontowaną na złączu hakowym umożliwiającym szybki montaż demontaż pompy ze zbiornika bez konieczności rozkręcania jakichkolwiek elementów i wchodzenie do zbiornika (bez podawania szczegółowych parametrów technicznych, np.

dotyczących średnicy rozdrabniacza i uszczelnienia mechanicznego pompy oraz rozwiązań konstrukcyjnych konkretnego producenta pompy), w celu spełnienia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Dana ustawa zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który miałby utrudnić uczciwą konkurencję, poprzez dokonywanie opisu wskazującego dany produkt, jak również szczegółowe opisanie produktu, wpływające na konkurencję na rynku.

Odpowiedź: W udzielonej odpowiedzi nie podano nazwy producenta pomp wyporowych. Podano jedynie dane charakterystyczne minimalne pompowni UZT, jakie będą gwarantować najlepszą eksploatację układu sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej. Zamawiający dopuści urządzenia spełniające wymagania SIWZ.