

IZ.271.ZP.3.2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA JAKIE WPŁYNEŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO cz. 2

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „**Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.**”

1. **Czy Zamawiający dysponuje terenem pod lokalizację przepompowni ścieków.**

odp. Tak.

2. **Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP?**

odp. Nie.

3. **Jakie drogi występują na terenie objętym w/w zadaniem - proszę o sprecyzowanie?**

odp. Drogi gminne i powiatowe, większość o nawierzchni żwirowej, część o nawierzchni asfaltowej.

4. **Czy projektowana sieć przekraczać będzie ciekę szczegółowe?**

odp. Tak. Jeden kanał.

5. **Czy na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są obszary chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obszary NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody lub inne obiekty, które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu trasy projektowanego rurociągu i obiektów z tym związanych?**

odp. Tak, obszary NATURA 2000 na niewielkiej części obszaru objętego zadaniem.

6. **Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?**

odp. Nie.

7. **W przypadku przyłączy: - czy będą one projektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem?**

odp. Przyłącza będą projektowane do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem.

8. **Czy obszar objęty zadaniem znajduje się na terenie górniczym?**

odp. Nie.

9. Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji czy jest to przedmiotem zamówienia?

odp. Nie.

10. Czy obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

odp. Nie.

11. Czy Zamawiający akceptuje zapłatę należności w ratach?

odp. Nie.

12. Czy teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską i/lub archeologiczną lub znajdują się na tym terenie inne obiekty które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu trasy projektowanego rurociągu i obiektów z tym związanych?

odp. Nie.

13. Czy teren objętym inwestycją znajduje się w planach pod budowę dróg, autostrad?

odp. Nie.

14. a) W jakim terminie wydana zostanie prawomocna Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

odp. W terminie ok. 2 miesiące.

b) W jakim terminie wydana zostanie prawomocna Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dat sieci kanalizacji sanit. od daty złożenia wniosku. Z uwagi na raport oddziaływania na środowisko należy uwzględnić okres wykonania raportu oddziaływania na środowisko lub określić termin bez okresu wykonania raportu.

odp. Przybliżony termin ok. 2 miesiące, w/w termin został określony bez okresu wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

**WÓJT
GMINY OBRYTE**
mgr Jan Mroczkowski