

Obryte, 30.11.2017 r.

**Uczestnicy postępowania
na realizację zadania pn.:
„Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej
w Obrytem” (trzecie postępowanie)”**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Obrytem” (trzecie postępowanie)”.

Pytania/Odpowiedzi/modyfikacje do SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 27.

Zamawiający przedstawił mapę sytuacyjną z zaprojektowanymi odwiertami w ilości 49 szt stanowiącą wymagany załącznik do projektu. W dokumentacji projektowej zaprojektowano 49 odwiertów po 130m co daje łącznie 6.370m. W odpowiedzi nr3 Zamawiający informuje, że należy przyjąć odwierty do głębokości 100m. Proszę o odpowiedź czy należy wykonać 49 odwiertów po 100m zmniejszając dolne źródło do 4.900m czy 64 odwierty po 100m aby uzyskać projektowany metraż 6.370m. Nadmieniam iż różnica w kosztach wykonania przy zachowaniu cen jednostkowych może być równa 30%. Jeżeli należy wykonać 64 odwierty wnosimy o przedstawienie nowej mapy z wyznaczonym terenem wykonania prac.

Odpowiedź 27.

Zamawiający informuje, że należy wykonać 49 odwierty na głębokość do 100 m

Pytanie 28.

Wykonanie dokumentacji górniczej przy odwiertach głębszych niż 100m należy do Wykonawcy i nie może zostać wykonane ani uzgodnione wcześniej w Urzędzie Górniczym a

na Zamawiającym nie spoczywa taki obowiązek. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zadania geologicznego poprzez wykonanie odwiertów według przekazanej dokumentacji projektowej do głębokości 130m?

Odpowiedź 28.

Zamawiający informuje, że należy wykonać 49 odwierty na głębokość do 100 m

Pytanie 29.

Na dołączonej do postępowania mapie wyraźnie oznaczono materiał do zastosowania przy wykonaniu dolnego źródła w technologii PE-Xa a w projekcie widnieje HDPE 100. Proszę o jednoznaczną odpowiedź gdyż różnica w cenach zakupowych powyższych materiałów może wpłynąć znacznie na oferty Wykonawców.

Odpowiedź 29.

Zamawiający informuje, że dolne źródło należy wykonać w technologii HDPE100

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

W celu umożliwienia Wykonawcy dokładnego zapoznania się z przedstawionymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w związku z czym zmienia:

- 1) Część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) - pkt 17. (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty) otrzymuje brzmienie:

„17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę obejmującą jedną lub dwie części zamówienia (w zależności od tego, na jakie części zamówienia wykonawca składa ofertę) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **Urząd Gminy w Obrytem, Obryte 185, 07-215 Obryte, sekretariat** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	06.12.2017 r.	do godziny	12:00
---------	----------------------	------------	--------------

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Obryte
Obryte 185, 07-215 Obryte

Oferta w postępowaniu na:

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Obrytem – część”
(trzecie postępowanie)**

Nie otwierać przed dniem: **06.12.2017 r., godz. 12:15**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisanie oferty.

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.”

2) Pkt 19.1 Części I SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców) otrzymuje brzmienie:

„19.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Gminy w Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte, Sala Rady

w dniu	06.12.2017 r.	o godzinie	12:15
--------	----------------------	------------	--------------

Wójt Gminy Obryte

Jan Mroczkowski