

Gmina Papowo Biskupie  
Papowo Biskupie 128  
86-221 Papowo Biskupie  
GK.271.1.5.2014.

Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ

Postępowanie: przetarg nieograniczony **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie .**

Po szerokiej analizie treści wcześniejszych zapytań ,Zamawiający koryguje swoje stanowisko i treść poprzednich wyjaśnień w zakresie zapisu rozdz.II pkt 2.8 1.SIWZ dotyczącego „parametrów równoważności”:

Z pkt.2.8.1 SIWZ (i stosownie STWiORB ) wykreśla się następujące sformułowania:

- 1.Nie dopuszcza się instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na planie koła (w postaci pionowo ustawionego walca lub stożka) lub sześcianu.
- 2.Dopuszcza się tylko zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub rotomuldingu.
3. Minimalna powierzchnia właściwa złoża biologicznego w oczyszczalni ścieków musi wynosić  $170 \text{ m}^2/\text{m}^3$ , min.  $17 \text{ m}^2/1 \text{ RLM}$ , a minimalna objętość czynna złoża biologicznego w oczyszczalni ścieków powinna wynosić  $1,2 \text{ [m}^3]$ . Nie dopuszcza się oczyszczalni o mniejszej powierzchni złoża biologicznego w zbiorniku.
4. Pojemność osadnika wstępnego min. 2300 litrów. Pojemność reaktora biologicznego min. 2300 litrów.
- 5.W akapicie sterownik, wykreśla się sformułowanie: *„zapewniający automatyczne zarządzanie pracą oczyszczalni – umieszczony w obudowie zintegrowanej z urządzeniem, której klasa szczelności będzie nie niższa niż IP65 potwierdzona wynikami badań załączonymi do oferty. Podstawowe parametry sterownika: odporność na zaniki prądu, funkcja zarządzania dozowaniem ścieku i recyrkulacją osadu, funkcja urlopowa, rejestrator czasu pracy”.*
- 6.Producent oczyszczalni powinien posiadać potwierdzenie wysokich standardów produkcji w postaci certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 oraz spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego PN-EN ISO14001:2004. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 należy dołączyć do oferty.

**Wójt  
Andrzej Zieliński**