



Projekt pn.: „**Budowa mikroinstalacji prosumenckich odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Papowo Biskupie**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Papowo Biskupie, dnia 17.03.2020 r.

Znak postępowania: **GK.271.1.5.2020**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Papowo Biskupie”.

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań dnia 05.03.2020 r.:

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg: „Szkló solarne o grubości min. 4mm”. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że odpowiednia grubość szyby jest dobierana do gabarytów kolektora słonecznego wyłącznie przez producenta kolektora słonecznego. Jeżeli kolektor posiada odporność na gradobicie, potwierdzoną certyfikatem jakości, np. certyfikatem Solar Keymark, wówczas grubość szyby nie ma dla Zamawiającego żadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie szyby grubszej niż wymaga tego konstrukcja kolektora słonecznego nie oznacza lepszej odporności na gradobicie, gdyż ta zależy w dużej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie zaś tylko i wyłącznie od jej grubości. Poza tym wraz ze wzrostem grubości szyby obniża się sprawność kolektora na skutek niższej transmisyjności dla energii słonecznej. Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu „Solar Keymark” lub równoważnego, który w pełni i wystarczająco sposób potwierdza, że kolektor jest odporny na gradobicie zgodnie z warunkami określonymi w normie. **Z uwagi na powyższe, prosimy o wykreślenie wymogu „minimalna grubość szkła 4 mm”, jako bezzasadnego, mającego na celu tylko i wyłącznie ograniczenie konkurencji.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mniejszej niż 4mm grubości szyby kolektora pod warunkiem spełnienia wskazanych w dokumentacji badań i norm dla kolektora.

2. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modułów internetowych jest objęta niniejszym postępowaniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.

Odpowiedź: Sterownik musi posiadać możliwość „w przyszłości” podłączenia do Internetu i zdalnego nadzoru z urządzeń mobilnych. Dostawa modułów internetowych nie stanowi przedmiotu zamówienia.



Projekt pn.: „**Budowa mikroinstalacji prosumenckich odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Papowo Biskupie**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestaw pytań z dnia 16.03.2020 r.:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń o innych parametrach i/lub ilości niż wskazano w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach nie niższych, od tych wskazanych w dokumentacji technicznej.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o innych wymiarach niż podane w dokumentacji technicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów fotowoltaicznych o innych wymiarach niż podane w dokumentacji technicznej.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłużą termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2020r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2020r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

***Urząd Gminy Papowo Biskupie,
Papowo Biskupie 128,86-221 Papowo Biskupie,
Sala ślubów.***

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

***Urząd Gminy Papowo Biskupie,
Papowo Biskupie 128,86-221 Papowo Biskupie,
Sala ślubów.***



Projekt pn.: „**Budowa mikroinstalacji prosumenckich odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Papowo Biskupie**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 034-079537 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 5c76d833-bf2c-42f9-abd1-9ce9024f4b46 opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>**

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 17.03.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Gmina Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie
powiat chełmiński
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
ZW
.....
Andrzej Zieliński
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)