

Zarządzenie nr 88 /09  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 28 maja 2009r.

**w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do  
spożycia**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Powidz stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji, remontów, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

  
Ryszard Grześkowiak

Załącznik  
do zarządzenia nr 88/09  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 28 maja 2009r.

## **Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia**

### **1. Cel:**

Celem procedury jest postępowanie na wypadek pogorszenia się parametrów wody pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Powidz.

### **2. Biorący udział w procedurze:**

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy,
- Wójt Gminy Powidz,
- Prezes OSP w Powidzu,
- Sołtysi z terenu Gminy Powidz,
- Konserwatorzy wodociągów sieci wodociagowych SUW Anastazewo i SUW Powidz,
- Inspektor ds. inwestycji, remontów, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska.

### **3. Opis postępowania:**

- uzyskanie informacji o pogorszeniu się jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od akredytowanego laboratorium wykonującego monitoring wodociągów,
- bezzwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy o przekroczeniach (informację przekazuje Wójt Gminy Powidz bądź inspektor ds. inwestycji, remontów, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska),
- przekazanie informacji właściwym konserwatorom: SUW Anastazewo bądź SUW Powidz (informację przekazuje Inspektor ds. inwestycji....), w przypadku zagrożenia życia i zdrowia – informacja o zamknięciu sieci wodociagowej,
- przekazanie informacji sołtysom w przypadku skażenia wody powodującej zagrożenie życia i zdrowia o odcięciu dopływu wody dla odbiorców (informację przekazuje Inspektor ds. inwestycji....),

- przekazanie informacji „dużym odbiorcom”( informację przekazuje Inspektor ds. inwestycji....),
- przekazanie informacji o pogorszeniu jakości doprowadzanej wody wszystkim mieszkańcom (informacje przekazują sołtysi; w miejscach publicznie dostępnych wywiesić ogłoszenia),
- powiadomienie Prezesa OSP w Powidzu o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych dostawy wody z sieci wodociągowej,
- równoległe do w/w działań zostają prowadzone czynności zmierzające do wyeliminowania zagrożeń; w przypadku zwiększonych parametrów mikrobiologicznych będzie prowadzona dezynfekcja sieci roztworem podchlorynu sodu i jej płukanie; w przypadku zwiększonych parametrów fizyko-chemicznych prowadzone będzie płukanie sieci w celu wyeliminowania zanieczyszczeń, (prace wykonywane przez konserwatorów SUW w Anastazewie bądź w Powidzu w zależności dla jakiego wodociągu stwierdzono przekroczenia),
- zlecenie wykonania ponownego badania parametrów wody (zlecenie wykona inspektor ds. inwestycji...),
- prace związane z poprawą jakości wody prowadzone będą do momentu uzyskania wyników spełniających normy jakości wody przeznaczonej do spożycia,
- przekazanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o braku zagrożenia (informacje przekaze inspektor ds. inwestycji....).