

ZP 341/6/2010

Do

Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/6/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„PRZEBUDOWA UL. PARK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W POWIDZU”.

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym na „Przebudowę ul. Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” widnieje pozycja : „Wymiana słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg” - 2 szt.

Prosimy o dokładne określenie jakiego typu słupy mają zostać zamontowane.

Odpowiedź

Zamawiający określa , że do realizacji zamówienia winny być użyte słupy oświetleniowe stalowe typu LST o wysokości 4 m koloru czarnego, z koroną typu KS-03, z oprawą typu OW S-150 z sodowym źródłem światła - lub równoważne. Zainstalowane lampy oświetleniowe mają wyglądem i parametrami odpowiadać lampom zainstalowanym na rynku w Powidzu - ul. Park Powst. Wlkp.

Wójt

/-/Ryszard Grześkowiak