



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Powidz, dn. 10.03.2011 rok

ORG-ZP.271.1.2011

Do
Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA Nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP.271.1.2011** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu i budynku Urzędu Gminy**”.

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Generalnie brak dokumentacji rysunkowej w materiałach do pobrania na stronie UG Powidz.

Odpowiedź

Rysunki techniczne dotyczące realizacji zadania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , poprzez modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie Nr 2

Przedmiar 005-00-005-instalacja c.o.-szkoła

- 1.1. Brak w przedmiarze zaworu ASV-M GZ 50 – szt 1. Czy liczyć?
- 1.2. Nie ujęto w przedmiarze montażu rurociągów instalacyjnych. Czy ująć ?
- 1.3. W poz. 1.2-70 jest Zawory RA-N proste Dn 15 – 18 szt. Czy nie powinno być 147 szt.

Odpowiedź

1.1. Zawór ASV – M GZ DIN 50 szt. 1 należy ująć do kalkulacji kosztów zadania.

1.2. Zakres zadania przyjęty do realizacji obejmuje tylko wymianę grzejników z zaworami RA-N proste i z zaworami odcinającymi RLV proste. Przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić płukanie instalacji i jej ewentualne punktowe naprawy.

1.3. W poz. 1.2 – 70 winno być 147 szt zaworów RA-N proste DN 15 . Do kalkulacji kosztów należy przyjąć 147 szt.

Pytanie Nr 3

Przedmiar 006-00-001-instalacja c.o.- urząd gminy.

3.1. Nie ujęto w przedmiarze montażu rurociągów instalacyjnych. Czy ująć ?

Odpowiedź

Zakres zadania przyjęty do realizacji obejmuje tylko wymianę grzejników z zaworami RA-N proste i z zaworami odcinającymi RLV proste. Przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić płukanie instalacji i jej ewentualne punktowe naprawy.

Wójt

/-/Ryszard Grześkowiak