



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Powidz, dn. 14.03.2011 rok

ORG-ZP.271.1.2011

Do
wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA Nr 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP.271.1.2011** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu i budynku Urzędu Gminy**”.

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienia elementu cokołów na budynkach, dokumentacja przewiduje pełen zakres docieplenia a przedmiar tylko oczyszczenie z zagruntowaniem.

Odpowiedź

Prace związane z dociepleniem cokołów należy skosztorysować zgodnie z przedmiarami załączonymi do SIWZ. Przedmiar - Termomodernizacja Budynku szkoły w Powidzu obejmuje docieplenie cokołów. Przedmiar Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Powidzu nie obejmuje docieplenia cokołów , w działach „ Cokół - przygotowanie podłoża” (Nr 8, Nr 14, Nr 20 poz.10, Nr 24, Nr 29) należy skosztorysować uzupełnienie tynków, zagruntowanie i malowanie . Przedmiar Termomodernizacja Budynku Przedszkola w Powidzu nie obejmuje docieplenia cokołów , w działach „ Cokół - przygotowanie podłoża” (Nr 5, Nr 11, Nr 16, Nr 20,) należy skosztorysować uzupełnienie tynków, zagruntowanie i malowanie.

Wójt

/-/Ryszard Grześkowiak