

Do
wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ORG-ZP.271.7.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ***"Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie OW „Łazienki” w Powidzu (nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego"***

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

1. Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej w technologii natryskowej, lecz nieprecyzyjnie opisuje warstwy systemu. Czy zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej o niżej wymienionych warstwach:
 - warstwa użytkowa natryskowa nieprzepuszczalna dla wody o gr.13mm (SBR 11mm rozkładany maszynowo + 2mm EPDM rozkładany natryskowo)
 - warstwa elastyczna 12-16mm (warstwa ET składająca się z mieszaniny granulatu SBR i kruszywa mineralnego zespolonego lepiszczem poliuretanowym)
 - impregnat
 - istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej o niżej wymienionych warstwach :

- warstwa użytkowa natryskowa nieprzepuszczalna dla wody o gr.13mm (SBR 11mm rozkładany maszynowo + 2mm EPDM rozkładany natryskowo)
- warstwa elastyczna 12-16mm (warstwa ET składająca się z mieszaniny granulatu SBR i kruszywa mineralnego zespolonego lepiszczem poliuretanowym)
- impregnat
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Pytanie 2

Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający określa kolorystykę nawierzchni: nawierzchnia w kolorze czerwonym.

Pytanie 3

Proszę dokładnie opisać wyposażenie sportowe które należy dostarczyć i zamontować na boisku, ponieważ występują duże rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją. Proszę również określić do jakich dyscyplin sportowych mają być wyznaczone linie

Odpowiedź.

Wyposażenie sportowe: bramki aluminiowe wraz z siatką – 2 szt. do piłki ręcznej; słupki z naciągami do piłki siatkowej wraz z siatką; słupki z naciągami do tenisa ziemnego wraz z siatką. Bramki i słupki należy zamontować w tulejach kotwiących w taki sposób, by umożliwić ich demontaż.

Na boisku uprawiane będą następujące dyscypliny:

- piłka ręczna,
- siatkówka,
- tenis ziemny.

Wójt

/-/ Ryszard Grześkowiak