

Powidz, dn. 01.03.2012 rok

ORG-ZP. 271.3.2012

Do wszystkich wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.3.2012**
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Roboty remontowo-budowlane
w ośrodku wypoczynkowym Łazienki w Powidzu wraz z dostawą i wymianą
kotłów c.o. w ośrodku wypoczynkowym „Łazienki” i w ośrodku wypoczynkowym
w Przybrodzinie.**

w ramach zadania pn.:

**„Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i
remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie”**

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pytanie dotyczące części II zamówienia – dostawa i wymiana kotłów co.o.

Opis przedmiotu zamówienia :

a) dostawa kotła c.o. do ośrodka wypoczynkowego „Łazienki” w Powidzu przy ul. Bilskiego 7 w Powidzu, montaż kotła c.o w kotłowni ośrodka „Łazienki” w Powidzu, podłączenie do istniejącej instalacji c.o. i rozruch, kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa z paleniskiem retortowym lub klepsydrowym z rusztem awaryjnym

Parametry kotła c.o.- OW Łazienki Powidz

- rodzaj paliwa : miał, Eko-groszek

- moc : 100 KW,

- powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń : 600 m²,

- sprawność : większa lub równa 85 %

- wyposażony w sterownik nie gorszy niż e - Coal

- wykonanie: stal kotłowa o grubości co najmniej 6 mm,

- gabaryty kotła bez zasobnika paliwa : o szer. nie więcej niż 800mm, dług. do 1000 mm, o wys. nie więcej niż 2050 mm

b) dostawa kotła c.o. o parametrach określonych w SIWZ do ośrodka wypoczynkowego w Przybrodzinie
- działka nr 28/49 w Przybrodzinie montaż kotła c.o. w kotłowni ośrodka wypoczynkowego w Przybrodzinie, podłączenie do instalacji c.o., rozruch kotła, kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa z paleniskiem retortowym lub klepsydrowym z rusztem awaryjnym.

Parametry kotła c.o.- OW Przybrodzin

- rodzaj paliwa : miał, Eko-groszek

- moc : 75 KW,
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń : 430 m²,
- sprawność : większa lub równa 85 %y
- wyposażony w sterownik nie gorszy niż e - Coal
- wykonanie: stal kotłowa o grubości co najmniej 6 mm,
- gabaryty kotła bez zasobnika paliwa: o szer. nie więcej niż 900mm, długości 800 mm, wys. nie więcej niż 1900mm.

Jako , że kotły o podanych mocach mają większe gabaryty niż w specyfikacji (wynika to z procesów technicznych)czy możemy wycenić kotły z Firmy Galmet?

Odpowiedź 1

Kotły zostały tak dobrane, by można było je wstawić do pomieszczeń kotłowni przez otwór drzwiowy.

Zgodnie z zapisami SIWZ część C koniecznym jest dokonanie wizji lokalnej kotłowni, by zdobyć wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.

Wójt



Ryszard Grześkowiak