

Powidz, dn. 18.05.2012 rok

ORG-ZP. 271.6.2012

Do wszystkich wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ORG-ZP. 271.6.2012  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **BUDOWA KOMPLEKSU  
BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012  
W POWIDZU UL BILSKIEGO**

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający, niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i przedmiarem robót zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie warstw podbudowy pod boisko wielofunkcyjne oraz o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej .

**Odpowiedź 1**

Warstwę podbudowy należy wykonać z betonu B 20 o gr. 15 cm jako jednolitą płytę z odpowiednimi dylatacjami. Warstwę poliuretanową należy ułożyć na zaimpregnowanej płycie betonowej. Nawierzchnię poliuretanową wykonać jako warstwę nieprzepuszczalną w kolorze czerwonym. Kolory linii należy tak dobrać , by oddzielały funkcje każdego pola do gry.

Do linii boisk zastosować i do kalkulacji przyjąć kolory: dla boiska do piłki koszykowej – kolor linii niebieski, dla boiska do piłki siatkowej – kolor biały, dla boiska do tenisa ziemnego – kolor linii żółty.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak