

ORG-ZP. 271.1.2013

Do wszystkich wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 4
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.1.2013** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo ”**.

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W dokumentacji załączono 2 przedmiary robót pod nazwami: Kan_ostrowo_18_01_13_przed_P6_P7_P8 oraz Kan_ostrowo_18_01_13_przedmiar. Ze względu na fakt, iż zamawiający wymaga aby dołączyć kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót proszę o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczyć pozycje dot przepompowni wraz z monitoringiem ponieważ te pozycje sa zdublowane w obu przedmiarach

Odpowiedź 1

Punkt 10 w przedmiarze robót „Przepompownie ścieków” są pozycjami uproszczonymi, które należy obliczyć na podstawie załączonych przedmiarów dla przepompowni P6, P7, P8. Monitoring przepompowni należy przewidzieć w systemie GPRS, który powinien działać na zasadzie już istniejącego.

Pytanie 2

W załączonej dokumentacji brak jest profili przykanalików, proszę o dołączenie.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dysponuje profilem przykanalików . Przekrój i przebieg przykanalików można określić na podstawie zestawień przykanalików oraz rzędnych studni (rozgałęźnych, przelotowych i spadowo-kaskadowych) pokazanych na mapach do celów projektowych bądź profilach kolektorów.

Pytanie 3

Zgodnie z opisem technicznym „na każdym zakończeniu przykanalika zaprojektowano studzienkę fi 425 TL”, natomiast w przedmiarze jest pozycja zaślepka-zakończenie przykanalika. Proszę o wyjaśnienie czy przykanalik ma być zakończony studnią czy zaślepką i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź 3

Zamawiający przewiduje zakończenie rur przykanalików zaślepkami.

Wojt

Ryszard Grześkowiak