



W2 Wydobł z osadu
 WENTYLATOR DEBLOWY CTVB4-225
 1350 obr/min, 1200 m³/h, 180 Pa, 130 W, 0,71A, 230V
 z ogólnym REB. podstawa deblowa 185x185, złącza 1P+N+S, J4E435, kodowc. 18R435.

W3 Wymycająca ogólna (wydobłowa)
 WENTYLATOR DEBLOWY TH-500, Dn160, 2 szt., dwustronne
 2450/1800 obr/min, 400/300 m³/h, 100/90 Pa, 68/60 W, 0,28/0,19A, 230V

POMIESZCZENIA PRZEWDZIĄNE DO EWENTUALNEJ REALIZACJI W III ETAPIE ROZBUDOWY

POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI ORAZ POM. BIUROWE ZREALIZOWANE W VI ETAPIE ROZBUDOWY

Objekt:	BUDYNEK DOMU KULTURY W POWIDZU	Nr./vs.	
Temat:	ROZBUDOWA DOMU KULTURY Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ	Skala 1 : 125	
Adres budowy:	Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, dz. m. ewid. 1018	Data	
Investor:	62-430 Powidz, Gmina Powidz		
Treść rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE		
Projektant:	Józef Tarczewski	Podpis	
	mgr inż. Mirosław Królik	Podpis	
	GP/342/61/A/16/19/94	Podpis	
	Upraszam o wyrażenie	Podpis	

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (zastrzeżeń nie ma)

Zaplanowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii:
 1) bez zastrzeżeń
 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku opisanym
 Data: 18.11.2011

Projektant: Mirosław Królik
 mgr inż. Mirosław Królik
 nr uprawnień: 0199, gubiorz 11, 12, 13, 14, 62-510 kolumny, tel/fax (603) 242 21 95

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:
 inż. Feliks Feliński, Nr upr. 131/153
 Konińsk, tel/fax: 184 41 70 04
 Zgodność projektu z wymaganiami ochronnymi przeciwpożarowymi
 S. WIELIĆZKA
 bez uwag

Przyłącze ciepła z istniejącej kotłowni
 R. s.t. Dn50, L=2,60m
 14.02.01.15a. KANALIZACJA
 14.02.01.15b. KANALIZACJA
 14.02.01.15c. KANALIZACJA
 14.02.01.15d. KANALIZACJA
 14.02.01.15e. KANALIZACJA

Data: 18.11.2011
 Projektant: Mirosław Królik
 mgr inż. Mirosław Królik
 nr uprawnień: 0199, gubiorz 11, 12, 13, 14, 62-510 kolumny, tel/fax (603) 242 21 95