

ORG-ZP. 271.6.2013

Do wszystkich wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.6.2013**
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa promenady w Powidzu**”.

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Projekt budowy oświetlenia obejmuje budowę szafki oświetleniowej SOtw, która znajduje się w km 0+004. Odcinek od km 0+000 do km 0+120 nie jest objęty zamówieniem publicznym, jednakże w związku z budową oświetlenia (które ma funkcjonować) zachodzi potrzeba wykonania tejże szafki. Prosimy o zamieszczenie opisu przyłączenia oświetlenia do istniejącej sieci. Jeżeli Zamawiający przewiduje budowę szafki w innym miejscu prosimy o zamieszczenie schematu lokalizacji, dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej oraz zamieszczenie schematu szafki SOtw.

Odpowiedź 1

Przyłączenie oświetlenia do istniejącej sieci energetycznej nastąpi z działki nr 449 na wysokości w km 0+980. Przy istniejącym na ww. działce złączu kablowo-pomiarowym należy nabudować szafkę oświetleniową (poz. 11 przedmiaru – cz. elektryczna) od której należy przyłączyć objęte zamówieniem oświetlenie promenady. Długość przyłącza od szafki sterującej do lampy SO25 wynosi 35m. W pozycji 11 należy skalkulować koszty tegoż przyłącza.

Wójt

Ryszard Grzeškowiak