

**UNIA EUROPEJSKA**

Wójt Gminy  
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz  
tel./fax 63 2776 272, 63 2776 273  
woj. wielkopolskie  
310198580



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Powidz, dn. 26.02.2014 rok

**ORG-ZP. 271.2.2014**

**Do wszystkich wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 3  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.2.2014**  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont świetlicy wiejskiej w m.  
Wylatkowo**”.

Na podst. art. 38 ust 2 , w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie kwestii rozbieżności pomiędzy przedmiarem prac a projektem instalacji mechanicznej wyciągowej.

Mianowicie na projekcie instalacji wentylacyjnej IS -03 mamy do zamontowania 2 kpl. wentylatorów DAs 200 , 1 Kpl wentylator DAs 160 oraz 3 kpl wentylatorów kominkowych o wydajności 50 m3/h  
W przedmiarze prac , który jest podstawą do kalkulacji cenowej w DZIALE 8 poz1 mamy 3 szt wentylatory 200 oraz pozycja niżej 3 szt wentylatory 160  
Wentylatorów kominkowych w tym przedmiarze nie ma .  
Proszę o aktualne dane do przedmiaru prac w dziale / wentylacja mechaniczna/ celem odpowiedniego skosztorysowania.

**Odpowiedź 1**

Wentylatory należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą instalacji wentylacyjnej IS-03 wraz z wentylatorami kominkowymi.

Wójt  
.....  
*Ryszard Grześkowiak*