



Powidz, dn. 16.04.2014 rok

ORG-ZP. 271.5.2014

Do wszystkich Wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.5.2014** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa promenady-chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i elementów małej architektury, budowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, budowa widowni i boiska, przebudowa ul. Bilskiego w Powidzu w ramach zadania "Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz"**”

Na podst. art. 38 ust. 2 , w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów technicznych zaprojektowanych opraw oświetleniowych.

Odpowiedź 1

Zamawiający podaje parametry techniczne opraw oświetleniowych :

- a) oprawy oświetleniowe przy ciągach pieszych i komunikacyjnych LED 30 W 700mA, **strumień światły wyjściowy 3150 lm, z kloszem typu „szyszka”, przezroczystym,**
- b) oprawy oświetleniowe przy miejscu postojowym w sąsiedztwie sanitariatów LED o mocy 38 W, z kloszem w nowoczesnej stylizacji , płaskim , w kształcie „kocy”,
- c) oprawy oświetleniowe przy boisku o mocy 107 W LED, z kloszem w nowoczesnej stylizacji , płaskim , w kształcie „kocy”.

.....
Wójt

Ryszard Grześkowiak