



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wójt Gminy  
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz  
tel./fax 63 2776 272, 63 2776 273  
woj. wielkopolskie  
310198580

**ORG-ZP. 271.7.2014**

Powidz, dn. 23.04.2014 rok

**Do wszystkich wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.7.2014** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa przystani wodnej (mariny) oraz pomostu rekreacyjnego na terenie nieruchomości położonej w m. Powidz na działce oznaczonej nr ew.814/4 (Jezioro Powidz) i 441 w ramach zadania "Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

**Czy pomosty i platformy w części „pomost rekreacyjny kąpieliska” mają zostać obarierowane po wewnętrznej i zewnętrznej stronie tak jak wskazuje rys. nr D-02 ? ( przedmiar i rys nie są ze sobą zgodne )**

**Odpowiedź 1**

Pomosty należy obarierkować od strony jeziora tj. od zewnętrznej strony.

**Pytanie 2**

**Ile pomostów 12,0x2,40 należy dostarczyć i zamontować w części przystani wodnej mariny? ( przedmiar i rys nie są ze sobą zgodne )**

**Odpowiedź 2**

Należy dostarczyć i zamontować w części przystani wodnej mariny 5 szt pomostów 12,0x2,40

**Pytanie 3**

**Ile pomostów 10,0x2,40 należy dostarczyć i zamontować w części przystani wodnej mariny ? ( przedmiar i rys nie są ze sobą zgodne )**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Odpowiedź 3**

Należy dostarczyć i zamontować w części przystani wodnej mariny 3 szt. pomostów 10,0x2,40

Wójt

*Ryszard Grześkowiak*