

Powidz, dn. 22.01.2015 rok

ORG-ZP. 271.1.2015

Do wszystkich Wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 6
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP.271.1.2015** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy nowobudowane pompownie ścieków P9, P11, P 12, P13 mają zostać objęte rozbudową istniejącego monitoringu GPRS ?

Odpowiedź 1

Proponowany przez Wykonawcę monitoring przepompowni winien spełnić funkcję jakiej ma służyć oraz umożliwić podgląd pracy przepompowni wraz z jej wizualizacją i zdalne sterowanie..

Wójt

.....
Jakub Gwit