

Powidz, dn. 17.04.2015 rok

**ORG-ZP. 271.2.2015**

**Do wszystkich wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.2.2015** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa promenady w Przybrodzinie**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

**Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych dla słupów i opraw , które mają być zainstalowane dla przedmiotowego zadania.  
Proszę o szczegółowe informacje techniczne odnośnie "świejących kostek brukowych"**

**Odpowiedź 1**

Zamawiający podaje parametry techniczne opraw i słupów oświetleniowych :

- a) oprawy oświetleniowe LED 30 W 700mA, strumień świetlny wyjściowy 3150 lm, z kloszem typu „szyszka”, przezroczystym,
- b) słupy oświetleniowe - słupy stalowe będące konstrukcją monolityczną o wysokości 4 m i źródłami światła ledowymi , podobne do już zamontowanych na odcinku promenady w Powidzu.

Budowa oświetlenia na promenadzie w Przybrodzinie nie obejmuje wbudowania i montażu kostek świejących oraz nie obejmuje budowy i montażu kabli zasilających do kostek.

.....  
Wójt  
.....