

Powidz, dn. 21.04.2015 rok

**ORG-ZP. 271.2.2015**

**Do wszystkich wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.2.2015** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa promenady w Przybrodzinie**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

W celu sporządzenia dokładnej wyceny robót – oświetlenie promenady Przybrodzin proszę:

1. 1. Udostępnić pełną dokumentację elektryczną na w/w roboty .
2. 2. Określić dokładniej parametry słupów oświetleniowych.
3. 3. Uzupełnić o pozycje kosztorysową i podać typ wysięgników na których będą mocowane oprawy .
4. 4. Czego dotyczy w kosztorysie poz. 10 – fundament pref. z żywic oraz w jakiej ilości sztuk.
5. 5. Czy świecąca kostka brukowa co 6,00 m wzdłuż prawej krawędzi promenady została uwzględniona w przedmiarze? Proszę o udostępnienie szczegółów części energetycznej.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający podaje jak niżej :

- 1.1. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowej dokumentacji dot. oświetlenia promenady.
- 1.2. Zamawiający podaje parametry słupów oświetleniowych: słupy oświetleniowe - słupy stalowe będące konstrukcją monolityczną o wysokości 4 m i źródłami światła ledowymi - 30 W 700mA, podobne do już zamontowanych na odcinku promenady w Powidzu . Celem zobrazowania przedmiotu zamówienia zamawiający podaje przykładowe typy elementów punktu świetlnego : korona np. KS 01 – latarnia stylowa LS 4, oprawa OP 07 z kloszem przezroczystym .
- 1.3. Typ wysięgnika : korona np. KS 01 lub podobna , należy skalkulować w pozycji po modyfikacji nr 11 Analogia : Montaż oprawy LED 30W na wysięgniku.
- 1.4. Dokonano modyfikacji SIWZ w zakresie zakresu dot. oświetlenia promenady w dniu 21.04.2015r., po modyfikacji jest to poz. Nr 8 przedmiaru, i dot. budowy szafki sterującej wraz z fundamentem.
- 1.5. Budowa oświetlenia na promenadzie w Przybrodzinie nie obejmuje wbudowania i montażu kostek świecących oraz nie obejmuje budowy i montażu kabli zasilających do kostek.

Wójt  
Jakub Gwiz