

**Protokół Nr 3/15**  
**z wizji lokalnej przeprowadzonej przez**  
**Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Powidz**  
**w dniu 24 marca 2015 roku**


W dniu 24 marca 2015 roku o godz. 9.00 członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Powidz udali się na ulicę Powstańców Wielkopolskich 25, gdzie wraz z dyrektorami instytucji dokonali dokładnej kontroli dot. stanu technicznego budynków Domu Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Powidz oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdziła następujące nieprawidłowości:

- na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zauważono pęknięcia ścianek działowych,
- na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Powidz Komisja stwierdziła:
  - A) złe zagnieźdzenie podłoża fundamentowego i posadzkowego w sali czytelní,
  - B) pęknięcia elewacji wewnętrznej,
  - C) brak dylatacji w podłożu;
- z kolei na terenie powidzkiego Domu Kultury, Komisja doszukała się nieprawidłowości w postaci złego zabezpieczenia posadzki.

Komisja nie odnotowała innych awarii.

Protokołowała:

  
Joanna Strojnowska

Przewodniczący Komisji:

  
Anna Szymańska