

**ORG-ZP. 271.7.2017**

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP.271.7.2017** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa drogi w m. Wylatkowo**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi w m. Wylatkowo o dł. 957 mb na odcinku drogi gminnej 418007P w m. Wylatkowo o dł. 957 m i szerokości 4,5m z nawierzchni mineralno – bitumicznej.

Uprzejmie proszę o podanie informacji czy zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia nawierzchni mineralno-bitumicznej połówkowo czy na całej szerokości drogi.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza układania nawierzchni mineralno - bitumicznej połówkowo. Jednocześnie informuje się, że na czas realizacji układania masy istnieje możliwość zamknięcia ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

  
Wójt  
.....  
Jakub Gwit