

ORG-ZP. 271.7.2017

Do wszystkich Wykonawców

**WYJAŚNIENIA Nr 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP.271.7.2017** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa drogi w m. Wylatkowo**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa innego niż granitowe tj. gabra lub melafir frakcji 0-31,5 mm?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa innego niż granitowe tj. z melafiru.

W tym przypadku należy zastosować na dolną w-wę podbudowy kruszywo frakcji 0-63mm, natomiast na warstwę górną kruszywo frakcji 0-31,5mm.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa gabra.

Wójt
Jakub Gwiz