



Powidz, dn. 16.03.2019 r.

GK.7013.23.1.2019

## Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zadanych pytań do prowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia odpowiadam:

- 1. czy na mapie określającej zakres opracowania kolorem żółtym oznaczono istniejącą kanalizację sanitarną, a kolorem pomarańczowym projektową?**

Odp: Projektowana kanalizacja na mapie oznaczona jest kolorem pomarańczowym, a kolorem żółtym oznaczano drogę.

- 2. czy w zakresie opracowania należy zaprojektować i uzgodnić lokalizację przyłączy z mieszkańcami?**

Odp. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy do granic działki bez studzienek przyłączeniowych. Lokalizacja końca rury należy uzgodnić z właścicielami działek.

- 3. długość kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wyniesie prawie 3 km. Czy zamawiający potwierdza, że niezbędne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?**

Odp. Zamawiający potwierdza, że przy realizacji dokumentacji będzie wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

- 4. czy teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?**

Odp. Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 29 Grudnia istnieje miejscowy plan. Dla pozostałych odcinków brak jest planu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Proszę zatem o określenie terminu realizacji zadań w złożonej ofercie.



URZĄD GMINY POWIDZ  
ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz

NIP: 667-12-50-224

REGON: 310198580

[www.powidz.pl](http://www.powidz.pl)

[www.powidz.biuletyn.net](http://www.powidz.biuletyn.net)

e-mail- [ug\\_powidz@post.pl](mailto:ug_powidz@post.pl), [ug@powidz.pl](mailto:ug@powidz.pl)

tel.: (63) 277-62-72

---

**5. w zakresie opracowania występują jakieś ciekі, na których przekroczenie niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego?**

Odp. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia cieków, ani też uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

  
Wójt  
Jakub Gwizd