

Powidz, dn. 15.07.2019r.

ORG-ZP. 271.9.2019

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA Nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.9.2019** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


Pytanie nr 1.

W opisie do projektu zagospodarowania terenu (z załącznika nr 9 do SIWZ) oświetlenie zdefiniowano jako " słupy **typu LS 4** z koroną stylową KS01 , oprawą OP07 nPark , źródło światła LED 30 W 700 mA 4000K klosz szyszka przezroczysta" natomiast w przedmiarach stanowiących załącznik nr 11 oświetlenie to "słup oświetleniowy **LSA4** kompletny z koroną stylową KS01 i oprawą OP07 nPark LED 30 W 700 mA 4000 K".

Ze względu na dwa różne rodzaje słupa, proszę o odpowiedź jaki materiał należy przyjąć jako prawidłowy.

Odpowiedź 1

Zgodnie z dokumentacją techniczną i opisem do projektu zagospodarowania terenu do kalkulacji należy przyjąć słupy typu LS 4


Wójt
Jakub Jwii

.....