

Powidz, dnia 22.07.2019r.

GK-Bud.7323.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: **„Wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcje dokumentacji wykonawczej na budowę gazociągów ś/c z przyłączami na terenie miejscowości Powidz, gmina Powidz.**

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe.

Gmina Powidz z siedzibą w: Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
REGON 311019444; NIP 667-17-37-096, Tel. (63)2776273; Fax: (63) 2776272,
email: gospodarka.przestrzena@powidz.pl, adres strony internetowej: <http://www.powidz.pl/>

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **„Wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcje dokumentacji wykonawczej na budowę gazociągów ś/c z przyłączami na terenie miejscowości Powidz, gmina Powidz”**, w zakresie: -

- a) gazociąg dn 125 o długości około 4.480,00 m,
- b) gazociąg dn 90 o długości około 180,00m,
- c) gazociąg dn 63 o długości około 2.240,00 m,
- d) 61 sztuk przyłączy gazowych dn 25 o łącznej długości około 427 m – zgodnie z załącznikiem mapowym i warunkami technicznymi dołączonymi do zapytania.

III. Zakres zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu gazociągu wraz z przyłączami średniego ciśnienia opisanego w punkcie II., wraz z
 - a) przygotowaniem projektów pism w celu uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji (w sprawie decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę). Pisma podpisane będą przez przedstawiciela zamawiającego i wysyłane do właściwych organów najpóźniej kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu projektu pisma przez zamawiającego,
 - b) przygotowaniem niezbędnych map do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - c) wykonaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę - po stronie zamawiającego.

IV. Termin realizacji.

Do 31.12.2019 r.

V. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1.

VI. Kryterium wyboru oferty:

1. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu


- zamówienia.
2. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.
 4. Cena całości zamówienia stanowi jedyne kryterium – 100%.
 5. Zamawiający przewiduje negocjacje złożonych ofert.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, listownie lub email-owo -): Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz (sekretariat); **e-mail: gospodarka.przestrzena@powidz.pl**
- w terminie do **30.07.2019r. do godziny 12:00**
2. **Negocjacje ofert odbywać się będą w dniu 30.07.2019 r. od godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Powidz wg kolejności wpływu ofert .**
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela : Ryszard Łukowski – pracownik UG, w godz. 7.30 – 15.30, tel. 63-2776272, 63 2776273, e-mail: gospodarka.przestrzena@powidz.pl.


Wójt
Jakub Gwizd



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn.
przyłączy średniego / niskiego ciśnienia
Załącznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunków Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23
Sekcja Ewidencji Majałtku i Uzgodnień
tel. 61 85-45-270

Data wydania: 18.06.2019

Wydane dla:

Dział Inwestycji i Remontów

W miejscu

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istniejących przyłączy
średniego/ niskiego ciśnienia *

Nr PSGPO.ZMSM.430.4011.102864.19.G

G-gazociąg, P-przyłącze

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina / dzielnica: m. Powidz gm. Powidz

Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: Witkowska, Polna, Księżycowa, Kolejowa,
Wojskowa, Słoneczna, Nowa, Strzałkowska, Skośna, Piaski, Plac Piaskowy, Wąska, ks. inf.
K. Dorszewskiego, Biłskiego J., Warszawska, Ogrodowa, Krótka, Wojska Polskiego, Park
Powstańców Wielkopolskich, 29 Grudnia, Kościelna, Wodna, Lokacji Powidza 1243 r.,
Radońskiego, Baldwina, Mielżyńskiego, Mieszka I, Kazimierza Jagiellończyka, Widokowa,
Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Henryka Pobożnego, Źródłana, Klonowa,
Topolowa, Jeziorna, bez nazwy (przebieg zgodnie z załącznikiem graficznym).

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Gnieźnie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753):

E LW LS inny: ...

Informacja dodatkowa: Aktualizacja WT z podziałem na 2 etapy w związku z koordynacją
budowy sieci z planowanymi remontami dróg powiatowych i gminnych.

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)

Ciśnienie (MOP) [MPa]:

a. — Gazociąg*:

b. — Przyłącza*:

c. — Punkty gazowe do 10 m³/h*

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): ~0,5 MPa / średnie ciśnienie/

a. Gazociąg*: ETAP I

Ip	Odcinek:	Średnica	Materiał	Długość [m]
1	Odcinek 1-2-3-4-5-6-7-8-72. Powidz ul. Witkowska, Nowa, Kazimierza Jagiellończyka, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn125	PE100 SDR17 (17,6)	~4480
2	Odcinek 4-9-10. Powidz ul. Nowa. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn90	PE100 SDR17 (17,6)	~180
3	Odcinek 7-11-12-13-14. Powidz ul. 29 Grudnia, Henryka Pobożnego, Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~705
4	Odcinek 4-15-16-17-18-19-20-21-22-23. Powidz ul. Witkowska, Kolejowa, Warszawska, Dorszewskiego, Park Powstańców Wielkopolskich, Wodna, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~1535

b. Gazociąg*: ETAP II

Ip	Odcinek:	Średnica	Materiał	Długość [m]
5	Odcinek 8-24-25-26-27-28-45-46. Powidz ul. 29 Grudnia. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn125	PE100 SDR17 (17,6)	~950
6	Odcinek 10-29-30. Powidz ul. Strzałkowska. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn90	PE100 SDR17 (17,6)	~300
7	Odcinek 28-58. Powidz ul. bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~70
8	Odcinek 27-59-60-61. Powidz ul. Klonowa, Topolowa, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~400

lp	Odcinek:	Średnica	Materiał	Długość [m]
9	Odcinek 26-64-65. Powidz ul. bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~175
10	Odcinek 25-62-63. Powidz ul. bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~500
11	Odcinek 24-66-67-68-69-70-71. Powidz ul. Źródlana, Widokowa, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~1500
12	Odcinek 46-47-48. Powidz ul. Jeziorna, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym	dn63	PE100 SDR11	~200
13	Odcinek 11-45. Powidz ul. 29 grudnia, Henryka Pobożnego. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~140
14	Odcinek 7-8-54-55-56-57-78. Powidz ul. 29 grudnia, Mieszka I, Radońskiego, Baldwina, Mielżyńskiego, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~1050
15	Odcinek 16-18-19-20-21-51-73. Powidz ul. Warszawska, Wojska Polskiego, krótka, Ogrodowa, Park powstańców Wielkopolskich, Lokacji Powidza 1243 r., 29 grudnia, Wodna. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~1150
16	Odcinek 17-18-49. Powidz ul. Biłskiego J. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~175
17	Odcinek 9-10-16-43-44-44a. Powidz ul. Strzałkowska, Skośna, Piaski, Plac Piaskowy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~1105
18	Odcinek 15-52. Powidz ul. Kolejowa. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~90
19	Odcinek 6-42. Powidz ul. Widokowa, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym	dn63	PE100 SDR11	~300
20	Odcinek 2-5-37-38-39-40-41-53. Powidz ul. Księżycowa, Stoneczna, Kolejowa, Wojskowa,	dn63	PE100 SDR11	~2000

Ip	Odcinek:	Średnica	Materiał	Długość [m]
	bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.			
21	Odcinek 30-39. Powidz ul. bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~300
22	Odcinek 29-31-32. Powidz ul. Strzałkowska, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~350
23	Odcinek 3-34-35-36. Powidz ul. Polna, bez nazwy. Zgodnie z załącznikiem graficznym.	dn63	PE100 SDR11	~475

c. — Przyłącza*:

d. — Punkty gazowe do 10 m³/h*:

e. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

(i) Włączenia

Ad.1 Od istniejącego gazociągu średniego ciśnienia dn125 PE w ul. bez nazwy (pkt 1) w m. Ruchocinek

- Zgodnie z załącznikiem mapowym
- Do projektu technicznego należy dołączyć technologię włączenia do istniejącej sieci gazowej uzgodnioną z Gazownią w Gnieźnie.
- Na zakończeniach gazociągów w porozumieniu z Gazownią montować armaturę odcinającą/zaślepkę.

f. Zalecenia dot. Armatury: na włączeniu w projektowany gazociąg (za pkt 1) oraz na odgałęzieniach projektowanych gazociągów w porozumieniu z gazownią należy montować zasuwę odcinającą.

g. Informacja dodatkowa:

- Szczegółowy sposób rozprowadzenia projektowanej sieci gazowej uzgodnić na etapie projektowym z Gazownią w Gnieźnie.
- **Projektowany gazociąg układać na głębokości minimum 50 cm poniżej podbudowy pod drogą/chodnikiem licząc od wierzchu rury gazowej.**
- Przed przystąpieniem do budowy sprawdzić dokładną lokalizację istniejącej sieci gazowej w terenie i głębokość jej posadowienia.
- W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

- Z uwagi planowany na remont dróg powiatowych należy podzielić inwestycje na II etapy: Etap I dotyczy gazociągów w rejonie remontowanych dróg powiatowych oraz Etap II dotyczący pozostałych gazociągów.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne – opisać*)

Wykop otwarty, przeciski lub przewiertki dla przeszkód terenowych, dróg itp. - dobór na etapie projektowania.

3. Gazociągi i przyłącza z PE *

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociągi i przyłącza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociągi i przyłącza stalowe należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*:

a. Ochrona bierna*

- * Ochronę bierną należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
- * Rodzaj powłoki izolacyjnej na części liniowej gazociągu (typ/rodzaj).....
- * Rodzaj powłoki izolacyjnej na połączeniach spawanych (typ/rodzaj).....
- * Rodzaj powłoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj).....
- * kryteria odbiorowe powłoki izolacyjnej.....

b. Ochrona katodowa*

- * Ochronę katodową należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

- ~~▪ Wg odrębnych Warunków Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez montaż/remont Systemu Ochrony Katodowej (Załącznik 5 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*~~

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna być zgodna z warunkami podanymi w umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zakład Gazowniczy w Poznaniu Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie realizowane w ramach Planu Rozwoju PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

ETAP I – gazociągi zlokalizowane w rejonie dróg przeznaczonych do remontu

ETAP II – pozostałe gazociągi.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne>,
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań,

- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Załączniki:

- Mapa pogładowa z zakresem (2 szt).

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Maja i Uzgodnień

Katarzyna Smoczyńska

Podpis

Sporządził/a:

Jan Mąke-Maczyński, Kontakt: tel: (61) 854 52 43,
e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.pl

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji:.....

Data / Podpis

*) niepotrzebne skreślić

Planowana sieć gazowa sr/c do m. Powidz gm. Powidz

Przebieg planowanej sieci gazowej z podziałem na średnice

