



GMINA POWIDZ  
ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096  
REGON: 311019444

[www.powidz.pl](http://www.powidz.pl)  
[www.powidz.biuletyn.net](http://www.powidz.biuletyn.net)  
e-mail- [ug\\_powidz@post.pl](mailto:ug_powidz@post.pl), [ug@powidz.pl](mailto:ug@powidz.pl)  
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 13.02.2020r.

## **ORG-ZP. 271.1.2020**

**Do wszystkich wykonawców**

### **WYJAŚNIENIA Nr 1**

#### **TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.1.2020** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa promenady w Powidzu ( w kierunku Dzikiej Plaży)**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie typu, modelu, producenta lamp przewidzianych w projekcie. Zamawiający w punkcie 6.8. podał parametry lamp z dopiskiem, analogicznie jak w poprzednim etapie oświetlenia promenady” . Aby zastosować takie same lampy jak w poprzednim etapie, takie informacje są nam niezbędne. To samo dotyczy świecących kostek brukowych.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zgodnie z zapisami SIWZ : „ Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta, służące prawidłowemu zrozumieniu projektu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danym zakresie. Ponadto zamiennie materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

Jednocześnie informuje że w pierwszym etapie promenady zostały zastosowane następujące lampy i kostki świecące : słupy stalowe grafitowe będące konstrukcją monolityczną o wysokości 4 m – słupy LS, korona KS O1, oprawa OP07 i źródłami światła ledowymi (klosz typu „szyszka” , przezroczysty); świecące kostki brukowe LedBruk IP 67 .

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien przyjąć lampy i kostki zbliżone stylem oraz o parametrach nie gorszych niż te, które zamontowano na istniejącym odcinku promenady w Powidzu.

Wójt

Jakub Gwił