



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444

www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 16.04.2020r.

ORG-ZP. 271.2.2020

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA Nr 3

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.2.2020** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anastazewo**


Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o określenie parametrów technicznych blachy do pokrycia dachu m. in.: ilość powłok lakierniczych.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że dach winien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową z blachy na rąbek stojący mikroprofilowanej wzdłużnie na całej powierzchni arkusza, o parametrach nie gorszych niż: min. grubość blachy z powłokami 0,65 mm (min. grubość stali 0,5 mm), powłoka lakiernicza wykonana w grubości 50 mikronów, grubość podkładów 20 mikronów, powłoka cynkowa 275 g/m², odporność na zarysowania 40N, odporność na promieniowanie UV: Ruv4 i odporność na korozję: RC5.


Wójt
Jakub Gwili