

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Sławatycze, dnia 30.01.2019 r.

Znak sprawy: **Z.271.1.2019**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Sławatycze, ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań z dnia 25.01.2019 r. dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),**

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający przewiduje montaż licznika energii elektrycznej z komunikacją kablową przy każdym elektrycznym podgrzewaczu wody? Jeżeli zamawiający decyduje się na montaż liczników energii elektrycznej przy każdym podgrzewaczu wody, to czy mają być one w wersji natynkowej czy podtynkowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opomiarowany musi być każdy podgrzewacz wody (29 szt. podgrzewaczy w tym 1 szt. 3-fazowy i 1szt. bojler elektryczny). Zamawiający nie narzuca sposobu montażu ani rodzaju liczników energii przy każdym podgrzewaczu. Zaakceptowany będzie każdy rodzaj liczników spełniający warunki bezpiecznego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający wymaga montaż ciepłomierzy z komunikacją kablową przy każdym podgrzewaczu elektrycznym wody? Jeżeli tak to proszę wskazać typ i sposób montażu ciepłomierzy, gdyż znane technologie takich rozwiązań nie przewidują.

Odpowiedź Zamawiającego:

W punkcie projektu opisującym opomiarowanie przepływowych podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody użytkowej wkraść się błąd. Powinny być zamontowane wodomierze na wejściu zimnej wody do elektrycznego podgrzewacza, a nie ciepłomierze - jak w opisie audytu i projektu. Nie jest wymagane okablowanie. Przesył danych powinien odbywać się poprzez bezprzewodową transmisję danych.

W związku z tym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- C. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **zmienia się w dniu 30.01.2019 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Projektu umowy.** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:

w rozdziale 2 pkt. 2.2, ppkt. 10) SIWZ przed zmianą jest:

Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, podgrzewacze wody należy wyposażyć w ciepłomierze oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym.

w rozdziale 2 pkt. 2.2, ppkt. 10) SIWZ po zmianie jest:

*Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, podgrzewacze wody należy wyposażyć w **wodomierze** oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym.*

w § 1 ust. 2 pkt. 10) Projektu umowy przed zmianą jest:

Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, podgrzewacze wody należy wyposażyć w ciepłomierze oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym.

w § 1 ust. 2 pkt. 10) Projektu umowy po zmianie jest:

*Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, podgrzewacze wody należy wyposażyć w **wodomierze** oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym.*

- D. W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ **ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ,** a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

*Nie otwierać przed dniem **31.01.2019 r. do godz. 12:15.***

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

*Nie otwierać przed dniem **05.02.2019 r. do godz. 12:15.***

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 31.01.2019 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Sławatycze,*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze,
Sekretariat.**

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 05.02.2019 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego:
**Urząd Gminy Sławatycze,
ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze,
Sekretariat.***

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.01.2019 r. o godz. 12:15** w siedzibie **Urzędu Gminy Sławatycze,
ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze.***

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.02.2019 r. o godz. 12:15** w siedzibie **Urzędu Gminy Sławatycze,
ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze.***

- E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 502495-N-2019 z dnia 2019-01-10 r., w sekcji II. pkt 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia oraz sekcji III. pkt 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa oraz w sekcji IV.6.2 – Termin składania ofert.**
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.01.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540018731-N-2019.
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy Sławatycze
Arkadiusz Misztal