Rozdzielnica TB–10

do 2x12 mod., IP20, II klasa ochronności

podtynkowa



Nr obwodu	1	2–4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Nazwa obwodu	Rozłącznik izolacyjny	zabezpieczenie lamp sygnalizacji faz	sygnalizatory faz	Ogranicznik przepięć	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9	zasilanie obw. z TB-9

D:\ASKA\drelow\MDM_logo.jpg

Biuro Projektów i Wycen Majątkowych
Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Sławatycze, adres: 21-515 Sławatycze, ul. Rynek 14

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY SOCJALNY
ul. Włodawska 10, 21-515 Sławatycze
dz. nr ewid. 939/2

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	nr uprawnień	PODPIS
PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA	mgr inż. Jacek Melaniuk SPECJALNOŚĆ: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	LUB/0185/ PWOE/08	

TREŚĆ RYSUNKU:

- ideowy schemat tablicy bezpiecznikowej TB-10

Data	Branża
XII 2020r.	E
Skala	Nr rys.
1:100	WE-7

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub fragmentach bez zgody autorów zabronione.