



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@pis.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska dnia 12.04.2021 r.

ONS-HK.721/96/21

Urząd Gminy w Sławatycze /zsch
wplynelo dn. 19.04.2021
załatwia sprawę .....
Nr sprawy .....
termin załatwienia .....

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 43/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławatycze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanym pismem znak: OS.6324.3.2021 z dnia 06.04.2020 r. sprawozdaniem z powtórnego badania w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 22.03.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławatycze, punkt pobrania:

- Krzywówólka 27 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto przypominam o konieczności pobierania próbek wody z przynajmniej dwóch punktów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wyniki z kilku badań ułatwią dokonanie właściwej oceny jakości wody.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Białej Podlaskiej  
  
Marcin Nowik

#### Otrzymują:

1. Gmina Sławatycze
2. a/a

*niepodległa*