

Znak sprawy: **Z.271.11.2022**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku środowiskowego domu samopomocy w Sławatyczach”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sławatycze, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami**

**Zestaw pytań z dnia 13.09.2022r.:**

1. Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie doprecyzowania parametrów technicznych urządzenia do wbudowania tj.:
- rodzaj napędu
  - udźwigu
  - rodzaju drzwi czy wychylne, czy automatyczne teleskopowe
  - prędkości
  - głębokości podszybia
  - wysokości nadszybia

Jednocześnie prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru przyjąć koszt robót elektrycznych oraz utwardzenia terenu 67,41 m.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej do dnia 28.12.2022r. z uwagi na obecnie wydłużone terminy produkcyjne urządzeń dźwigowych. Niezbędny minimalny czas do wyprodukowania i dostarczenia urządzenia na plac budowy to okres 9 tygodni. Dodatkowo należy doliczyć czas na montaż dźwigu oraz czas na przeprowadzenie badań z udziałem UDT.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie doprecyzowania parametrów technicznych urządzenia do wbudowania tj.:*

<b>Rodzaj napędu</b>	<b>Elektryczny</b>
<b>Udźwig</b>	<b>400 kg</b>
<b>Drzwi czy wychylne, czy automatyczne teleskopowe</b>	<b>Drzwi przystankowe: 4 szt., drzwi jednoskrzydłowe stalowe o odporności przeciwpożarowej EI</b>

	<b>120, wymiar 900 x 2000 mm (szerokość x wysokość)</b>
<b>Prędkość</b>	<b>0,15m/s</b>
<b>Głębokość podszybia</b>	<b>120 mm</b>
<b>Wysokość nadszybia</b>	<b>2 450 mm</b>

2. Zamawiający sugeruje, aby koszt robót elektrycznych dodać do przedmiaru jako pozycję 1.10 Roboty elektryczne natomiast koszty utwardzenia terenu ująć w pozycji Robót ziemnych.
3. Zamawiający informuje, iż w obecnej chwili nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Wszystkie informacje dotyczące możliwości zmian umowy znajdują się w §11 załącznika nr 2 do SWZ - Projekt umowy.

**B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

- c. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sławatycze, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), przedłuża termin składania i otwarcia ofert,** tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **16.09.2022 r., godzina 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **21.09.2022 r., godzina 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **16.09.2022 r., godzina 10:30.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **21.09.2022 r., godzina 10:30.**

**Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.10.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **20.10.2022 r.**

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00330069/01 z dnia 01.09.2022 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zmiany postępowania opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**E. W załączeniu:**

1) *Zmiana ogłoszenia z dnia 15.09.2022r. nr 2022/BZP 00349316/01*

.....  
*(podpis kierownika  
Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*