

**GMINA WIELICHOWO**  
ul. Rynek 10  
64-050 Wielichowo  
NIP 995-01-49-371  
REGON 631259301

Wielichowo, 17.06.2019 r.

Nr GP.271.5.2019

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie**”, ogłoszonego w BZP pod nr 557422-N-2019 z dnia 06.06.2019 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło pytanie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie

W przedmiarze robót wymieniono m.in. renowację syreny ppoż. ale w projekcie brakuje jakichkolwiek rysunków lub informacji na temat tej syreny i specyfikacji prac, jakie są konieczne do wykonania. Proszę o podanie informacji umożliwiających wycenę renowacji syreny.

Odpowiedź:

**Przedmiotowa syrena ppoż. jest sprawna. Do wyceny prac należy przyjąć koszt związany z jej demontażem, oczyszczeniem i malowaniem.**

Z up. Burmistrza  
*Ewa Kasperska*  
Ewa Kasperska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA