

Wielichowo, 14.08.2019 r.

Nr GP.271.5.2019

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie**”, ogłoszonego w BZP pod nr 582890-N-2019 z dnia 06.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania w dniu wpłynęły pytania i wnioski. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie 1

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – proszę o zamieszczenie edytowalnej wersji kosztorysów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada edytowalnych wersji kosztorysów w związku z powyższym nie ma możliwości ich umieszczenia we wnioskowanej formie.

Pytanie 2

Opis techniczny str. 4, pkt 7 – poziom 3 poddasze – w opisie jest mowa o wykonaniu obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7024. Blacha tytan-cynk nie występuje w kolorze RAL. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Na rynku krajowym są producenci/dostawcy blachy tytan-cynk, która jest pokrywana kolorową powłoką i podczas całego procesu produkcji wszystkie pozytywne właściwości tytan-cynk jako metalu pozostają nienaruszone.

Pytanie 3

Zestawienie stolarki okiennej – okna 01.1 – 01.6

-szklenie: w opisie szklenia podano szybę 4/18/4/18/4 odp. antywł. P6B. Żeby uzyskać zadaną odporność antywłamaniową P6B należy zastosować szybę znacznie grubszą niż 4mm, które podano w opisie szklenia.

- odporność antywłamaniowa okien RC4 – od kilku dostawców stolarki okiennej otrzymaliśmy informację, że nie ma możliwości wykonania okna PCV klasie RC4. Wymagania stawiane tej klasie znacznie przewyższają wytrzymałość profili PCV dostępnych

na rynku, również ciężko jest uzyskać zadany współczynnik U stosując w profilach stalowe wzmocnienia antywłamaniowe.

Proszę o wyjaśnienie oraz podanie dostawcy stolarki, wykonującego okna PCV o zadanych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować stolarkę okienną o parametrach dostępnych na polskim rynku, zbliżonych do parametrów określonych w zestawieniu stolarki okiennej – okna 01.1 – 01.6

Pytanie 4

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu dot. jak w temacie wiadomości i uwagi na kosztorysowe rozliczenie prac oraz chęć rzetelnej wyceny, zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie załączonych przedmiarów w formacie .ath

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath i w związku z powyższym nie ma możliwości ich umieszczenia w wnioskowanej formie.

Pytanie 5

Proszę również o dołączenie załączników [formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy] wymaganych do złożenia w ofercie w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Wnioskowane załączniki w formie edytowalnej zostały umieszczone w linku poniżej.