

Wielichowo, 31.08.2020 r.

Nr GP.271.2.2020

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P w m. Augustowo (na dług. 0,437km)”, ogłoszonego w BZP pod nr 575428-N-2020 z dnia 18.08.2020 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania w dniu 26.08.2020 r. wpłynęły pytania i wnioski. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie 1.

Dotyczy D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mm-a są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na stosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowana mieszankę.

Odpowiedź:

Obecnie obowiązującymi wymaganiami odnośnie nawierzchni i podbudowy są wytyczne techniczne WT1 i WT2 wymienione w pkt.2.1.1 i 2.1.2 "Opisu technicznego -Wytyczne realizacji" (Projekt budowlany, specyfikacja techniczna – załącznik do siwz) wg. których należy wykonać w/w zadanie.

BURMISTRZ  
  
Honorata Kozłowska