

Pytanie 1

Prosimy o informację czy dla Wykonawcy, przy wycenie przedmiotu inwestycji, i przy pracach związanych z w/w inwestycją wiążący jest załączony przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Podstawą do kreślenia ceny ryczałtowej jest projekt, a specyfikacje techniczna i siwz oraz przedmiar umożliwiają dodatkowo opisać przedmiot zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie iż ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Podstawą do kreślenia ceny ryczałtowej jest projekt, a specyfikacje techniczna i siwz oraz przedmiar umożliwiają dodatkowo opisać przedmiot zamówienia.

Pytanie 3

Prosimy o dokładne określenie parametrów technicznych ogrodzenia, które ma zostać zamontowane na w/w inwestycji (rodzaj – panel czy siatka, kolor, słupki, oczko itp.)

Siatka ocynkowana powlekana PCV o oczkach 35x35 mm grub. 3,4 mm - mocowanie jak poz. Nr 24 przedmiaru.

Pytanie 4

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną geotechniczną grunt rodzimy jest gruntem nienośnym. Czy w przypadku usunięcia gruntu, przewidzianego w projekcie, i braku pozytywnych wyników nośności gruntu, Zamawiający przewiduje możliwość robót dodatkowych (wymiana gruntu) objętych oddzielną umową?

Tak.

Pytanie 4

Prosimy o informację która z wersji podbudów pod nawierzchnie sportowe oraz ciągi pieszo jezdne jest poprawna: przedmiar, projekt rysunki, projekt opis? Prosimy o skorygowanie załączonego przedmiaru zgodnie ze stanem faktycznym, jeżeli załączony przedmiar nie zawiera prawidłowych danych.

Przedmiar uwzględnia trudne warunki geologiczne - 40 cm materiał kamienny.

Pytanie 5

Czy zamawiający może określić technologię w jakiej ma zostać wykonany budynek – stalowa czy drewniana?

Drewniana.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania na miesiące późno wiosenne – wczesnowiosenne 2011 roku. Z załączonej dokumentacji geologicznej w sposób jednoznaczny wynika, że budowa przedmiotowej inwestycji w innym okresie jest niemożliwa do wykonania z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, oraz grząskość gruntu.

Nie dopuszcza się zmiany terminu zakończenia robót objętych dofinansowaniem.

Pytanie 7

Badania geologiczne zalecają wykonanie sprawnego drenażu. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót dodatkowych w wypadku gdyby projektowane odwodnienie okazało się niedostateczne w sytuacji tak trudnych warunków geologicznych.

Tak.

Pytanie 8

Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie samej instalacji monitoringu, czy również urządzeń, które mają być zainstalowane. W wypadku montażu urządzeń prosimy o jednoznaczne, szczegółowe ich wyspecyfikowanie.

Nie zamówienie wyposażenia prowadzone będzie odrębnym postępowaniem.

Pytanie 9

Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie samej instalacji przyłącza telefonicznego, czy również urządzeń, które mają być zainstalowane. W wypadku montażu urządzeń prosimy o jednoznaczne, szczegółowe ich wyspecyfikowanie.

Nie zamówienie wyposażenia prowadzone będzie odrębnym postępowaniem.