I KONDYGNACJA PCPR

II KONDYGNACJA PCPR

1.61 POM. BIUROWE
1.62 KOMUNIKACJA
1.63 HOLL
1.64 POM. BIUROWE
1.65 POM. BIUROWE
1.66 POM. BIUROWE
1.67 KOMUNIKACJA
1.68 POM. BIUROWE
1.69 SALA KONFERENCYJNA
1.58 POM. BIUROWE
1.59 WC
1.60 POM. BIUROWE

ist. uwywalka
- do likwidacji wraz z podejściami wod-kan

proj. hydrant wewnętrzny Ø25
na wąż półsztywny o dł. L=30,0 mb
w szafce natynkowej

Hp25
Ø32 oc
na wys. 4,0 m nad posadzką
3Ø16x2 PE
Zp
Pw15
PH6

1.01 POM. BIUROWE
1.02 POM. BIUROWE
1.03 POM. BIUROWE
1.04 POM. BIUROWE
1.05 KOMUNIKACJA
1.06 POM. BIUROWE
1.07 POM. BIUROWE
1.08 POM. BIUROWE
1.09 POM. SOCJALNE
1.10 POM. BIUROWE
1.11 WC DAMSKIE
1.12 WC MĘSKIE
1.13 POM. GOSP.
1.14 POM. BIUROWE
1.15 POM. BIUROWE
1.16 POM. BIUROWE
1.17 POM. BIUROWE
1.18 POM. BIUROWE
1.19 POM. BIUROWE
1.20 POM. BIUROWE
1.21 POM. BIUROWE
1.22 POM. BIUROWE
1.23 POM. BIUROWE
1.24 KOMUNIKACJA
1.25 POM. BIUROWE
1.26 POM. BIUROWE
1.27 POM. BIUROWE
1.28 KL. SCHODOWA
1.29 HOLL
1.30 POM. BIUROWE
1.31 SEKRETARIAT
1.32 POM. SOCJALNE
1.33 POM. BIUROWE
1.34 POM. BIUROWE
1.35 ARCHIWUM
1.36 KOMUNIKACJA
1.37 POM. BIUROWE
1.38 POM. BIUROWE
1.39 POM. BIUROWE
1.40 POM. SOCJALNE
1.41 KL. SCHODOWA
1.42 POM. BIUROWE
1.43 POM. BIUROWE
1.44 POM. BIUROWE
1.45 POM. TECH.
1.46 POM. TECH.
1.47 POM. BIUROWE
1.48 POM. BIUROWE
1.49 POM. BIUROWE
1.50 POM. BIUROWE
1.51 POM. BIUROWE
1.52 POM. BIUROWE
1.53 POM. BIUROWE
1.54 KOMUNIKACJA
1.55 WC MĘSKIE
1.56 WC DAMSKIE
1.57 KL. SCHODOWA

PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7 PH8 PH9 PH10 PH11 PH12 PH13 PH14 PH15 PH16 PH17 PH18
Pw1 Pw2 Pw3 Pw4 Pw5 Pw6 Pw7 Pw8 Pw9 Pw10 Pw11 Pw12 Pw13 Pw14 Pw15 Pw16 Pw17 Pw18 Pw19 Pw20 Pw21 Pw22
Pp1 Pp2 Pp3 Pp4 Pp5 Pp6 Pp7 Pp8 Pp9 Pp10 Pp11 Pp12 Pp13 Pp14 Pp15 Pp16 Pp17 Pp18 Pp19 Pp20 Pp21 Pp22 Pp23 Pp24
Pu1 Pu2 Pu3 Pu4 Pu5 Pu6 Pu7 Pu8 Pu9 PuA PuB PuC PuD PuE PuF PuG

Ø32 oc
pod stropem
Ø65 oc
pod stropem
Hp25
proj. hydrant wewnętrzny Ø25
na wąż półsztywny o dł. L=30,0 mb
w szafce podtynkowej w miejsce ist.
Zp
3Ø16x2 PE
Ø32x3 PE
Ø16x2 PE
Ø32x2 PE
Ø20x2 PE
Ø32/25/15 oc
pion Ø32 oc
w bruzdzie
proj. hydrant wewnętrzny Ø25
na wąż półsztywny o dł. L=30,0 mb
w szafce podtynkowej
3Ø16x2 PE
Pw21
Pp23
Pw22
Pw17
Pw14
Pw13
Pw12
PH5
PH6
PH7
PH12
Pw6
Pp20
Pp21
Pp22

OZNACZENIA:

proj. przewody wody p.poż.
proj. przewody wody zimnej
proj. przewody wody ciepłej
proj. przewody wody cyrkulacyjne

PH1- PH18 pion wody p.poż.
Pw1- Pw22 pion wody zimnej, ciepłej i cyrkuł. - dla potrzeb urzędu
Pp1- Pp24 podpion wody zimnej, ciepłej i cyrkuł. - dla potrzeb urzędu
Pu1- Pu9 pion wody zimnej, ciepłej i cyrkuł. - dla potrzeb usług
PuA- PuG podpion wody zimnej, ciepłej i cyrkuł. - dla potrzeb usług
Hp25 hydrant Ø25
Hp52 hydrant Ø52
Ø40/20/15 oc średnica przewodów z.w./c.w.u./cyrkuł
Ø20x2 PE
Ø16x2 PE
Ø16x2 PE średnica przewodów z.w./c.w.u./cyrkuł

UWAGA:
1. Na przewodach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zamontować zawory odcinające kulowe, a pod pionami cyrkulacji c.w. wielofunkcyjne zawory termostatyczne cyrkulacyjne z automatyczną dezynfekcją termiczną.
2. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach zapewniających odporność ogniową przewidzianą dla danej przegrody.
3. Zawory czerpalne kulowe kątowe "ZP" wyposażone w zawór antyskażeniowy typu HA

93-200 Stanisław Gdański, ul. Gryfa Pomorskiego 11A
NIP 592-207-48-54 REGON 362293742
tel. 606 839 995, e-mail: resanit@onet.pl

"RESANIT" Projekty i Nadzór
Regina Piaskowska

TYTUŁ OPRACOWANIA:
Budowa i przebudowa wewn. instal. wody zimnej, ciepłej, cyrkulac. i p.poż. dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.

ADRES:
dz. nr 93/40
ul. Wojska Polskiego 16; 83-000 Pruszcz Gdański

RODZAJ RYSUNKU:
Stan projektowany - Rzut I piętra.
Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i p.poż.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Regina Piaskowska upr. nr POM/0237/PWOS/09 — PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Żukowski upr. nr POM/0048/PWOS/12 — PODPIS:

DATA	BRANŻA	SKALA	RYS. NR
02/2016	sanitarna	1:100	S10