



- UWAGA:
1. Na przewodach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zamontować zawory odcinające kulowe, a pod pionami cyrkulacji c.w. wielofunkcyjne zawory termostatische cyrkulacyjne z automatyczną dezynfekcją termiczną
  2. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tubach zapewniających odporność ogniową przewidzianą dla danej przegrody.
  3. Zawory czepialne kulowe "Z" wyposażone w zawór antyskażeniowy typu HA

83-200 Starogard Gdański, ul. Gryfa Pomorskiego 11A NIP 592-207-48-64 REGON 363393742 tel. 808 839 986, e-mail: resant@onet.pl		<b>"RESANIT" Projekty i Nadzór</b> Regina Plaskowska	
Tytuł opracowania Budowa i przebudowa wewn. instal. wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i p.poz. dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.			
Adres dz. nr 93/40 ul. Wojska Polskiego 16; 83-000 Pruszcz Gdański		Podpis	
Nazwa rysunku Aksonometria wewn. instal. wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i p.poz. - część 6		Podpis	
Projektował mgr inż. Regina Plaskowska upr. nr POM/0237/PWOS/09		Podpis	
Sprawdził mgr inż. Michał Żukowski upr. nr POM/0048/PWOS/12		Podpis	
Data 02/2016	Strona sanitarna	Skala 1:100	Rys. nr S18