

Pruszcz Gdański, dnia 15.09.2017 r.

Znak sprawy: ZP.272.35.2017.PN

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na pismo-e-mail z dnia 12.09.2017 r. dotyczący pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Adaptacja pomieszczeń po SPPR i PCPR dla potrzeb Wydziałów Starostwa w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16**”, Zamawiający- Powiat Gdański udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy pozycje od 40 do 47 nie są podane podwójnie ?

Odpowiedź 1:

Pozycje od 40 do 47 powtarzają pozycje 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39. W związku z powyższym pozycje od 40 do 47 należy w kosztorysie ofertowym wyzerować.

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymiary blatów w pozycjach 76 i 78 (długość ,grubość , szerokość) oraz informację czy można przyjąć do oferty dowolny kolor , ponieważ nie jest podany w dokumentacji

Odpowiedź 2:

Należy zastosować blaty o kolorystyce nawiązującej do wzoru BlancoSal z konglomeratu gr. 30mm, szerokości 60cm i długości dostosowanej do rozstawu ścian przy zlewie i długości 240cm przy zabudowie meblowej.



Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zlewozmywak określony w pozycji 164 przedmiaru musi być zlewozmywakiem podwieszanym do blatu.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie rysunków zabudowy meblowej z pozycji 77 (przekrój, widok od przodu) oraz informację o blacie (czy go ująć, jaki rodzaj materiału)

Odpowiedź 3:

Zamawiający w odpowiedzi załącza rysunek zabudowy meblowej.

Pytanie 4:

Proszę o sprecyzowanie wyglądu wieszaka ubraniowego ponieważ , poz. 82 jest nie jasna (naścienny czy składany)

Odpowiedź 4:

Należy przyjąć wieszak ubraniowy metalowy naścienny składany.



Pytanie 5:

Czy instalacje SSP od poz.133 do 135 trzeba robić w uzgodnieniu z firmą serwisującą , ponieważ koszty tych robót w takim przypadku wzrastają do 2000 zł.

Odpowiedź 5:

Wszystkie prace związane z SSP (poz. 133 do 135) należy wykonywać w uzgodnieniu z firmą serwisującą tę instalację.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego .

STAROSTA
Stefan Skonieczny