



- uwagi:
1. łącznik dwubiegunowy do oświetlenia stanowiskowego od 1 do 10 -lampy zwieszakowe oraz podświetlenia stanowisk montować w meblu w adapterach
  2. oświetlenia D4 podłączyć pod aktualne łączniki oświetlenia korytarza wraz z możliwością włączania od strony wejścia głównego
  3. Projektowane średnie natężenie oświetlenia:
    - powierzchnie biurowe – 300-500 lx
    - archiwa – 300 lx
    - stanowiska pracy przy komputerach – 500 lx
    - poczekalnie, korytarz – 200 lx
    - pomieszczenia socjalne, sanitariaty – 200 lx
- uwaga: montaż wyswietlacza do systemu kolejkowego do ustalenia z Inwestorem

## RZUT PARTERU - SUFIT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ip-design Ilona Paleńczuk  
ul. Bartosza Głowackiego 6 83-000 Pruszcz Gdański  
NIP: 604 004 32 37 , e-mail: kontakt@ip-design.pl  
tel. 506 67 65 48

Nazwa zadania:	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdańskiego		
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16		
Projektanci:	mgr inż. Mirosław Prociński upr. w specjalności ist. elektrycznych bez ograniczeń nr upr. 3879/Gd/89	Podpis:	