



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	POW/m²
2.1 pokój	18,75
2.2 pokój	19,80
2.3 pokój	19,00
2.4 pokój	19,00
2.5 pokój	19,00
2.6 pokój	18,80
2.7 pokój	18,90
2.8 pokój	19,00
2.9 pokój	19,00
2.10 pokój	18,95
2.11 pokój	19,00
2.12 pokój	18,20
2.13 magazyn	5,30
2.14 pok. gościnny	48,60
2.15 kuchnia	15,50
2.16 suszarnia	6,60
2.17 WC	7,20
2.18 magazyn	2,70
2.19 pralnia	9,60
2.20 pokój	10,45
2.21 świetlica	80,50
2.22 klatka schodowa A	22,14
2.23 klatka schodowa B	12,71
2.24 korytarz	83,80
2.25 klatka schodowa do mieszkań	11,94
RAZEM POW.	525,64

Rzut I piętra skala 1:100

LEGENDA:

- OPRAWY ŚWIETŁOWKOWE 4x18W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 4xT8 600mm -4x8W
- OPRAWY ŚWIETŁOWKOWE 2x36W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 2xT8 1200mm -2x18W
- OPRAWY ŻAROWE TYPU PLAFONIERA 1x60W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA LED E27 -1x8W

- LEGENDA:
- OPRAWY ŚWIETŁOWKOWE 4x18W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 4xT8 600mm -4x8W
 - OPRAWY ŚWIETŁOWKOWE 2x36W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 2xT8 1200mm -2x18W
 - OPRAWY ŻAROWE TYPU PLAFONIERA 1x60W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA LED E27 -1x8W

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa			
temat: Termomodernizacja budynku Internatu ZSRCKP w Rusocinie			
zadanie: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego - termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego".			
nr archiwalny 2016/15	adres: Rusocin, ul. Macieja Rataja 12, dz.nr 196/16		
opracowanie: mgr inż. Tomasz Pysko	rysunek: RZUT I PIĘTRA-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA		
sprawdzający: mgr inż. Łukasz Marczuk	POM/0213/PWOE/09		
06.2016 r.	branża: elektryczna	skala 1:150	nr rys. E3