




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		POW/m²
3.1	pokój	18.70
3.2	pokój	19.00
3.3	pokój	18.80
3.4	pokój	18.80
3.5	pokój	18.70
3.6	pokój	19.50
3.7	pokój	18.80
3.8	pokój	19.30
3.9	pokój	18.60
3.10	pokój	18.70
3.11	pokój	18.50
3.12	pokój	17.80
3.13	magazyn	5.45
3.14	pok. gościnny	49.00
3.15	kuchnia	15.60
3.16	suszarňa	7.20
3.17	wc	6.90
3.18	magazyn	2.60
3.19	pralnia	10.00
3.20	pokój	11.00
3.21	klatka schodowa A	22.29
3.22	klatka schodowa B	12.69
3.23	korytarz	83.00
RAZEM POW.		450.93

LEGENDA:


- 


OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE 4x18W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 4xT8 600mm -4x8W
- 


OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE 2x36W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 2xT8 1200mm -2x18W
- 

OPRAWY ŻAROWE TYPU PLAFONIERA 1x60W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA LED E27 -1x8W


LEGENDA:

- 

OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE 4x18W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 4xT8 600mm -4x8W
- 

OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE 2x36W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA ŚWIETŁÓWKI LED 2xT8 1200mm -2x18W
- 

OPRAWY ŻAROWE TYPU PLAFONIERA 1x60W-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA LED E27 -1x8W

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa			
		temat: Termomodernizacja budynku Internatu ZSRCKP w Rusocinie	
nr archiwalny 2016/15		zadanie: "Termomodernizacja budynków publicznej należących do Powiatu Gdańskiego - termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego".	
opracowanie: mgr inż. Tomasz Pyško		adres: Rusocin, ul. Macieja Rataja 12, dz.nr 196/16	
		rysunek: RZUT II PIĘTRA-WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	
		POM/0002/PWOE/05	
sprawdzający: mgr inż. Łukasz Marczuk		POM/0213/POOE/09	
06.2016 r.		branża: elektryczna	
		skala 1:150	
		nr rys. E4	